



1NPE ~ 50Hz, 230V/TN-S
3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-S ČL. 411,
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE ČL. 412
A/PROSTŘEDÍ :
- V MÍSTNOSTECH DOMU - PROSTORY NORMÁLNÍ.
- PROSTORY S VANOU NEBO SPRCHOU - ZÓNY 0 AŽ 3
PODLE ČSN 33 2000-7-701
B/VYUŽITÍ : BA1, BC2, BD1, BE1.
C/KONSTRUKCE : CA1.

Projektant - autoriz. osoba:	Vypracoval:	<div>ŠINFELT s.r.o.</div> <div>ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ</div> <div>SINFELT s.r.o.</div> <div>Kratochvilova 280</div> <div>41301 Roudnice nad Labem</div> <div>E-mail: tintera@sinfelt.cz</div> <div>www.sinfelt.cz</div>	
Miroslav Kvintus	Štěpán Tintěra		
Stavebník: Povodí Labe, státní podnik			
Akce:		Druh.dok.	DSP
Připojení domu Dolní Beřkovice č.p. 54 na distribuční síť		Číslo zak.	170322
		Formát	2xA4
		Datum:	5/2017
		Profese:	elektro
		Měřítko:	1 : 50
Příloha:	ELEKTROINSTALACE - PŘÍZEMÍ	Čís. výkresu:	E2