



ČERPADLO	POZICE	TYP	V.Č.	POČET KS
SMČA 1	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U POŠTY	BA200E D328 PE 1500pm+GL EW12-26+LC+MVF EU	13-2649	1
SMČA 2	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U POŠTY	BA200E D328 PE 1500pm+GL EW12-26+LC+MVF EU	13-2650	1
SMČA 3	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U POŠTY	BA200E D328 PE 1500pm+GL EW12-26+LC+MVF EU	13-2651	1
SMČA 4	KRASNE BREZNO, LIHOVAR, VLEČKA	BA100K 193HA	13-3338	1
SMČA 5	KRASNE BREZNO, UL. 1. MAJE (U NÁDRAŽÍ ČD)	BA100K 193HA	13-3339	1
SMČA 6	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U MARIÁNSKÉ SKÁLY	BA100K 193HA	13-3340	1
SMČA 7	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ (VEDLE HALY ÚSTÍ HL. NÁDRAŽÍ)	BA100E D245 HA 2L41C 1500pm+BF140 liter+MV	13-2625	1
SMČA 8	KRASNE BREZNO, UL. U POJEZDU	BA150E D285 1800pm.F.GL.PE.LS, standard	13-2567	1
SMČA 9	KRASNE BREZNO, UL. U POJEZDU	BA150E D285 1800pm.F.GL.PE.LS, standard	13-2568	1
MC 1	Š80 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 SH, 255, 4,2kW		1
MC 2	ŠPa - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 SH, 255, 4,2kW		1
MC 3	Š80a - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 460, 3,1kW		2
MC 4	Š82a - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 460, 3,1kW		2
MC 5	ČV1 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO SAER NS - 95F4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MC 6	ČV2 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO SAER S - 151C2 - MS152-7.5 T, 5,5kW		1
MC 7	ČV3 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO SAER S - 151C2 - MS152-7.5 T, 5,5kW		1
MC 8	ČV4 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, POD KRUHOVÝM OBJEJDEM	ČERPADLO SAER NS - 95F4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MC 9	ČV6 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, POD KRUHOVÝM OBJEJDEM	ČERPADLO SAER NS - 95F4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MC 10	ČV8 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, POD KRUHOVÝM OBJEJDEM	ČERPADLO SAER NS - 95F4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MC 11	NOVÁ Š. ŠEVK - VĚTRUŠE, KŘIŽOVATKA ŽIŽKOVA PRAŽSKÁ	ČERPADLO FLYGT NS 3085 160 MT, 462, 1,3kW		2
MC 12	ČV7 - VĚTRUŠE, KŘIŽOVATKA ŽIŽKOVA PRAŽSKÁ	ČERPADLO SAER S - 151A2 - MS152-6.5 T, 4kW		1
MC 13	NOVÁ Š. ŠÜS - VĚTRUŠE, KŘIŽOVATKA ŽIŽKOVA PRAŽSKÁ	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 462, 3,1kW		1
MC 14	Š2 - OK - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 462, 3,1kW		1
ČP 1	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 2	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 3	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 4	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 5	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ (VEDLE HALY ÚSTÍ HL. NÁDRAŽÍ)	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 6	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 7	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 8	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 9	KRASNE BREZNO, UL. U POJEZDU	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 10	KRASNE BREZNO, UL. U POJEZDU	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 11	KRASNE BREZNO, UL. U POJEZDU	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 12	KRASNE BREZNO, UL. U ČUKROVARNY	ČERPADLO SAER S - 151C5 - MS152-17 T, 13kW		1

Vedoucí projektant :	Ing. Miloslav Kašpárek	ING. MILOSLAV KAŠPÁREK
Projektant :	Ing. Miloslav Kašpárek	ZA VOZOVNOU 31014
Vypracoval :	kolektiv	400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
Obec :	Ústí nad Labem	
Investor :	Povodí Labe, s.p., Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem	
Akce :	VD Labe, Ústí nad Labem – levý břeh Protipovodňová ochrana na Q100 na Labi Stavební úpravy čerpacích šachet a čerpacích vrtů	Datum : Listopad 2016 Stupeň : DSP Číslo zakázky : 058/16
Objekt :	Celkový situační výkres, koordináční situační výkres, katastrální výkres a situace	Metrika : Příloha : C2b,C3b, C4b,D.2.b.1.b