


LABE, ÚSTÍ NAD LABEM, LEVÝ BŘEH
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA NA Q₁₀₀ NA LABI

PŘÍLOHA 21 - SITUACE UMÍSTĚNÍ ČERPADEL PŘI POVODNI



TABULKA ČERPADEL - KRÁSNÉ BŘEZNO - 2. část

ČERPADLO	POZICE	TYP	V.Č.	POČET KS
SMČA 1	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U POŠTY	BA200E D328 PE 1500rpm+GL EW12-25+LC+MVF EU	13-2649	1
SMČA 2	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U POŠTY	BA200E D328 PE 1500rpm+GL EW12-25+LC+MVF EU	13-2650	1
SMČA 3	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U POŠTY	BA200E D328 PE 1500rpm+GL EW12-25+LC+MVF EU	13-2651	1
SMČA 4	KRÁSNÉ BŘEZNO, LIHOVAR, VLEČKA	BA100K 193HA	13-3338	1
SMČA 5	KRÁSNÉ BŘEZNO, UL. 1.MÁJE (U NÁDRAŽÍ ČD)	BA100K 193HA	13-3339	1
SMČA 6	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ, U MARIÁNSKÉ SKÁLY	BA100K 193HA	13-3340	1
SMČA 7	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ (VEDLE HALY ÚSTÍ HL.NÁDRAŽÍ)	BA100E D245 HA 2L41C 1500rpm+BF140 liter+MV	13-2625	1
SMČA 8	KRÁSNÉ BŘEZNO, UL. U PODJEZDU	BA150E D285 1800rpm,F,GL,PE,LS, standard	13-2567	1
SMČA 9	KRÁSNÉ BŘEZNO, UL. U PODJEZDU	BA150E D285 1800rpm,F,GL,PE,LS, standard	13-2568	1
MČ 1	Š58 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 SH, 255, 4,2kW		1
MČ 2	SPa - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 SH, 255, 4,2kW		1
MČ 3	Š60a - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 460, 3,1kW		2
MČ 4	Š62a - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 460, 3,1kW		2
MČ 5	ČV1 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO SAER NS - 95F/4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MČ 6	ČV2 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO SAER S - 151C/2 - MS152-7.5 T, 5,5kW		1
MČ 7	ČV3 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO SAER S - 151C/2 - MS152-7.5 T, 5,5kW		1
MČ 8	ČV4 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, POD KRUHOVÝM OBJEJDEM	ČERPADLO SAER NS - 95F/4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MČ 9	ČV5 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, POD KRUHOVÝM OBJEJDEM	ČERPADLO SAER NS - 95F/4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MČ 10	ČV6 - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, POD KRUHOVÝM OBJEJDEM	ČERPADLO SAER NS - 95F/4 - CL 95-1,5 T, 1,1kW		1
MČ 11	NOVÁ Š Ševak - VĚTRUŠE, KŘIŽOVATKA ŽIŽKOVA PRAŽSKÁ	ČERPADLO FLYGT NS 3085 160 MT, 462, 1,3kW		2
MČ 12	ČV7 - VĚTRUŠE, KŘIŽOVATKA ŽIŽKOVA PRAŽSKÁ	ČERPADLO SAER S - 151A/2 - MS152-5,5 T, 4kW		1
MČ 13	NOVÁ Š SÚS - VĚTRUŠE, KŘIŽOVATKA ŽIŽKOVA PRAŽSKÁ	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 462, 3,1kW		1
MČ 14	Š2 - OK - VĚTRUŠE, UL. ŽIŽKOVA, KRUHOVÝ OBJEJD	ČERPADLO FLYGT NS 3102 160 MT, 462, 3,1kW		1
ČP 1	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 2	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 3	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 4	MĚSTO, UL. MALÁ HRADEBNÍ	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 5	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ (VEDLE HALY ÚSTÍ HL.NÁDRAŽÍ)	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 6	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 7	MĚSTO, UL. U NÁDRAŽÍ	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 8	MĚSTO, UL. PŘEDMOSTÍ	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 9	KRÁSNÉ BŘEZNO, UL. U PODJEZDU	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 10	KRÁSNÉ BŘEZNO, UL. U PODJEZDU	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 11	KRÁSNÉ BŘEZNO, UL. U PODJEZDU	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1
ČP 12	KRÁSNÉ BŘEZNO, UL. U CUKROVARU	ČERPADLO SAER S - 151C/5 - MS152-17 T, 13kW		1

Vedoucí projektant : Ing. Miloslav Kašpárek		ING. MILOSLAV KAŠPÁREK ZA VOZOVNOU 310/14 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM	
Projektant : Ing. Miloslav Kašpárek			
Vpracoval : kolektiv			
Obec : Ústí nad Labem			
Investor : Povodí Labe, s.p., Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem			
Akce : VD Labe, Ústí nad Labem – levý břeh Protipovodňová ochrana na Q100 na Labi Stavební úpravy čerpacích šachet a čerpacích vrtů		Datum : Listopad 2016	
		Stupeň : DSP	
		Číslo zakázky : 058/16	
Objekt : Celkový situační výkres, koordinační situační výkres, katastrální výkres a situace		Měřítko : ---	Príloha : C2d,C3d, C4d,D.2.b.1.d