

Povodí Moravy s.p.
Závod Horní Morava
U dět. domova 263
772 11 Olomouc

Vaše zn. / ze dne:

Naše zn.:
2017/0000/PVH/277Vyřizuje:
Janíčko Marek - tel. 581 601 878Datum:
2017-05-29

Věc:

„Hluzovský potok, Černotín - rekonstrukce opevnění“ - k.ú. Černotín p.č. 730/1, 730/2, 730/3, 381/2, 380, 382
- investor Povodí Moravy s.p. - vyjádření k existenci sítí

Předložená akce řeší rekonstrukci opevnění VT Hluzovský potok v obci Černotín dle předložené situace. V této obci naše společnost vlastní a provozuje vodovod pro veřejnou potřebu - viz. příložená situace.

K uvedené akci Vám sdělujeme následující - navržený záměr **zasahuje** do ochranného pásma vodárenského, vymezeného § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dle § 23 tohoto zákona činí ochranné pásmo 1,5 m od líce potrubí na obě strany do profilu DN 500 a 2,5 m nad DN 500. V zájmovém území se nachází vodovodní řad LT DN 100 včetně vodovodních přípojek. Uvedenou akci dojde k souběhu a křížení s naším vodárenským zařízením. Zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození, stavební činnosti nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí vodovodního potrubí.

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vydává investorovi souhlas s činností v ochranném pásmu vodárenského zařízení, při splnění níže uvedených podmínek:

1. Poloha zařízení vodovodu musí být před zahájením stavebních prací vylýčena a v terénu řádně vyznačena. Pracovníci naší společnosti budou vyzváni k vylýčení sítí v našem majetku a provozování - vodovod p. Štípek tel. 602 582 695. Přesná poloha domovních přípojek bude upřesněna s jednotlivými uživateli DP.
2. V ochranném pásmu zařízení nesmí být zřizovány stavby budov, oplocení, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení a jiné konstrukce zamezující přístup k němu, k jeho příslušenství a k vodovodním nebo kanalizačním přípojkám. Nesmí zde být umístěna výsadba trvalého charakteru, kterou není možné v případě potřeby odstranit bez nároků na náhradu škody.
3. Zahájení jakékoliv činnosti (dle odst. 5 § 23 zákona 274/2001 Sb.) v ochranném pásmu zařízení oznámí zadavatel nebo dodavatel stavebních prací písemně na adresu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně 7 kalendářních dnů předem.
4. Pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací v ochranném pásmu seznámeni s polohou zařízení, přípojek a s těmito podmínkami.
5. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0 m od zařízení a jejich příslušenství mohou být prováděny pouze **ručně**. Při realizaci stavby, při souběhu a křížení nutno dodržet normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.
6. Před zásypem výkopů v ochranném pásmu **vyzve** zadavatel nebo dodavatel zemních prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. k ověření dodržení podmínek činnosti v ochranném pásmu a nedotčení zařízení.
7. Poškození zařízení, zjištěnou netěsnost nebo závadu oznámí investor nebo stavebník neprodleně na VaK Přerov, a.s.



Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

8. Činností v ochranném pásmu nesmí být jakkoliv omezen přístup ke stávajícím vodárenským nebo kanalizačním zařízením, k uzávěrům a šachtám na domovních přípojkách a k požárním hydrantům. V ochranném pásmu zařízení a nad vedením přípojek nesmí být skladovány žádné materiály, odpady ani zřizovány mezideponie.
9. Při úpravách povrchů osadí stavebník poklopy armatur a šachet do nivelety nově upraveného terénu. Po ukončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo dodavatel VaK Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu i nad územím ochranného pásma a k ověření správné funkce zařízení dotčených stavbou.
10. Všechny součinnosti společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. poskytované stavebníkům při činnostech v ochranném pásmu jsou stavebníkům poskytovány za úplatu v cenách podle platného ceníku služeb společnosti.
11. Při poškození vodárenského nebo kanalizačního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.
12. Stavebník poskytne bezplatně společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v datové formě geodetické zaměření všech staveb, jejich částí a uložených podzemních vedení vybudovaných v ochranném pásmu zařízení.
13. Se zahájením stavebních prací je nezbytné požádat VaK Přerov o vytyčení našich zařízení a upřesnění jejich polohy v terénu. Vytyčení polohy vodárenských zařízení zajistí na základě písemné objednávky od zadavatele nebo dodavatele prací příslušný pracovník, vodovod - provoz vodovodů, kanalizace - provoz kanalizací. Písemná žádost musí být doručena na adresu sídla společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součástí protokolu pro vytyčení polohy zařízení ve správě naší společnosti je oprávnění k zahájení činností v ochranném pásmu vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona 274/2001 Sb.

S pozdravem

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
provoz vodovodů -
- pracoviště Hranice ①
753 01 HRANICE, Úřady č.p. 1611/462

