



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

„Rekonstrukce provozní budovy v Jindřichově Hradci“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: Rekonstrukce provozní budovy v Jindřichově Hradci

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21.7.2017:

V souladu s ustanovením bodu J Zadávací dokumentace k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce žádám tímto o dodatečné informace.

Dotaz k nesouladu ve výkazu výměr:

1. Součástí zadávací dokumentace je celkový "Soupis prací...", kde je na listu označeném "01 2 Pol" výkaz výměr pro ocenění Elektroinstalace - silnoproudu.

V odstavci M 21 Elektroinstalace - materiál je pol. č. 69:

"Kabel CYKY 3A,Cx1.5 m 630,00"

V odstavci M 21 Elektroinstalace - montáže je pol. č. 41:

"Koleno tlakové PE HD (IPE) 90° d 63 mm ks 630,00"

Zdá se, že tato položka byla přenesena omylem (jedná se spíše o položku oboru ZTI). Naopak v tomto odstavci chybí montážní položka k pol. č. 69 z odstavce M 21 Elektroinstalace - materiál.

Dotaz zní, zda nemá být v odstavci Elektroinstalace - montáže obsah pol. č. 41 :

"Kabel CYKY 3A,Cx1.5 m 630,00" ?

(Součástí dotazu byl soupis prací s vyznačenými nesrovnalostmi).

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Z důvodu administrativního nedopatření došlo k uveřejnění přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 s názvem „Soupis prací - Rekonstrukce provozní budovy v Jindřichově Hradci_BEZ CEN_17_07_2017.xlsx“ vykazující dílčí nedostatky.

Zadavatel společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejnil na profilu zadavatele aktualizovaný soupis prací s názvem „Soupis prací - Rekonstrukce provozní budovy v Jindřichově Hradci_BEZ CEN_25_07_2017.xlsx“ s upravenou položkou č. 41. Dodavatel předloží v nabídce oceněný soupis prací v tomto znění.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel s ohledem na blížící se původně stanovený konec lhůty pro podání nabídek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Nový konec lhůty pro podání nabídek:

4. 8. 2017 do 10:00 hodin

Nový termín otevírání nabídek:

4. 8. 2017 od 10:15 hodin

V Praze dne 25. 7. 2017



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



(28)