


PŮDORYS 1.PP M 1 : 50




LEGENDA

Napěťová soustava 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V/TN-C-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem :  
samočinným odpojením od zdroje  
pospojováním  
chráničem  
Instalovaný příkon  $P_i = 21 \text{ kW}$   
Soudobý příkon  $P_s = 14 \text{ kW}$   
Prostředí dle ČSN 332000-3 :  
vnitřní prostory-normální (AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1)  
venkovní prostory - zvláště nebezpečné (AA8,AB8,AC1,AD2)  
V technické místnosti a na sociálním zařízení bude provedeno ochranné pospojování kovových neživých částí vodičem CYA 4 .  
V objektu bude provedeno hlavní a místní pospojování kovových neživých částí vodičem CYA 4 a CYA 6.  
Přípojnice hlavního pospojování je umístěna u rozváděče R  
Bude provedeno pospojování vzduchotechnických potrubí vodičem CYA 4  
Rozvody provedeny kabely uloženými pod omítkou  
a v elektroinstalačních trubkách. a lištách  
světelné CYKY 2-7x1,5  
zásuvkové CYKY 3Cx2,5  
3 fáz. zásuvky CYKY 5Cx2,5

- Spínač řazení 01
- Spínač řazení 05
- Spínač řazení 06
- Spínač řazení 07
- Spínač řazení 52
- Zásuvka jednoduchá
- Dvozásuvka
- Zásuvka jednoduchá ( IP 44 )
- Zásuvka průmyslová 400 V / 32 A
- Zásuvka nástěnná ( IP 44 )
- Pohybový spínač Busch - Wachter PROFESSIONAL 220, IP 55
- Ochranné pospojování vodičem CYA4
- RZ Rozváděč zavlažování ( dodávka zavlažování )

LEGENDA SVÍTIDEL

- A FALCON 236 BAP EP (2 x L36/840)
- B IN 12 D2/040 (60W)
- C IN 12 D5/042 (100W)
- D IN - 72 (100W) IP 54



projektoval	kreslil	odp.projektant	ved.projektant	ING. FRIEDL - PROJKA Nádražní 1936 397 01 Písek tel.: 382215551	
ing. FRIEDL		ing. FRIEDL	F. KASÍK		
		IČO: 43811027			
St.Ú.	PÍSEK	MÚ (Ob.ú.)	PÍSEK		
investor: ZEMSKÝ HŘEBČINEC PÍSEK STÁTNÍ PODNIK, U HŘEBČINCE 479, 397 01 PÍSEK, IČ 48204285				datum	4/2013
REKONSTRUKCE KOLBIŠTĚ ZEMSKÉHO HŘEBČINCE PÍSEK OBJEKT SO 04 - ROZHODČÍ ELEKTROINSTALACE				form.:	2 A4
				účel:	DPS
				měřítko:	1 : 50
				zak.číslo:	23-2013
obsah výkresu  PŮDORYS 1. PP				číslo výkr.:	E 2
				č. paré :	