

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128, 567 300 461

E-mail: stavona@email.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/280/17-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
4. srpna 2017

**Věc: „Stavební úpravy objektu stájové budovy veterinární nemocnice v areálu SVÚ Jihlava“
- II. vysvětlení zadávací dokumentace**

S odvoláním na písemnou žádost účastníka zadávacího řízení Vám v zastoupení zadavatele – Státní veterinární ústav Jihlava, v souladu s odst. 2. písm. d) Zadávacích podmínek – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podáváme toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti:

Po prostudování dokumentace a konzultace s výrobcí hliníkových oken (kteří takového velké pozice nechtějí realizovat!) prosíme pověření požadavku na tyto hliníkové pozice:

- okno - pozice 51 = 1600x2000 mm - otevírací, vyklápěcí
- okno - pozice 52 = 1600x2000 mm - otevírací, vyklápěcí
- okno - pozice 53 = 1600x3000 mm - otevírací, vyklápěcí
- dveře - pozice 54 = 1600x3000 mm
- dveře - pozice 55 = 1600x3000 mm

Nelze vyrobit takto velká otevírací a vyklápěcí křídla oken. Váha jednokřídlého bude nad možnosti pantů - tato okna nepůjdou otevírat, budou se svěšovat a budou způsobovat provozně-funkční problémy!

Co se týká dveří, tak vyrobit takto velká dveřní křídla lze, ale opět budou velice problematická na provoz, kvůli výšce dveří, což opět bude způsobovat provozně-funkční problémy. Stálo by za zvážení provedení fixního nadsvětlíku dveří a snížit výšku dveří na cca 2 m.

Prosíme o úpravu dělení těchto pozic oken a dveří, a vyvarovat se budoucím problémům.

Odpověď:

Zadavatel zvážil výše uvedené a tímto sděluje, že své požadavky, uvedené v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, ponechává ve znění uveřejněném na profilu zadavatele, nebude prováděna žádná úprava. Při vyhotovování těchto dokumentů bylo vše konzultováno s výrobcem oken a dveří, jejich velikost a funkčnost nebyly výrobcem zpochybněny.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu stájové budovy veterinární nemocnice v areálu SVÚ Jihlava“. V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace, uveřejněno na profilu zadavatele – https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1134.html. V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno do datových schránek.

S pozdravem

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

IČ: 02850311

Reg. Krajský soud Brno

DIČ: CZ02850311

C82705

Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti