

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/38973/2017

profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Eva Hrebeniaková

Tel.: +420 474 636 276

E-mail: hrebeniakova@poh.cz

Datum: 30.08.2017

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 3:

Dotaz účastníka:

DOTAZ č. 1:


V technické zprávě: D_1_2_2_TECHNICKA_ZPR_STROJNI_CAST_SO_01_02 v části 3.7.1 jsou uvedeny požadavky na technické parametry nového plunžrového uzávěru. A je zde uveden požadavek na materiál uzávěru: „těleso z tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40)“.

DOTAZ 1: Musí být materiál tělesa uzávěru z tvárné litiny? Nemůže být použito jiného materiálu, např. ocelové svařované provedení (ocel S 355 J2+N), za předpokladu, že by všechny ostatní parametry zůstaly na stejné, nebo na lepší úrovni, než je požadováno v TZ? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na dodržení specifikace materiálu dle projektové dokumentace.

S pozdravem



Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel