4.patro







LEGENDA

GR. ZNAČENÍ	POPIS PRVKŮ
OAS2	OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ORANŽOVÁ POPLACH / HAŠENÍ
OAS1	OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE ČERVENÁ PREDPOPLACH
T1	MANUÁLNÍ HLÁSIČ–SHZ START–ŽLUTÉ
T2	MANUÁLNÍ HLÁSIČ–SHZ STOP–MODRÉ
OPT	OPTICKÝ HLÁSIČ KOUŘE OPTICKÝ PRO PROSTOR MÍSTNOSTI
PS	TLAKOVÝ SPÍNAČ, NA KAŽDÉ NÁDOBĚ 1X
EPA	ELEKTRO PNEUMATICKÝ + MANUÁLNÍ AKTIVÁTOR
DPS	TLAKOVÝ SPÍNAČ – VYPUŠTĚNÍ HASIVA
SHZ-0X	HASEBNÍ ÚSTŘEDNA GHZ
PANEL	VZDÁLENÝ PANEL INDIKACE STAVU GHZ LCD DISPLEJ, SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO, KLÍČEK M/A
	KLÍČOVÝ PŘEPÍNAČ PRO OVLÁDÁNÍ HAVARIJNÍHO VĚTRÁNÍ PO VYPUŠTĚNÍ HASIVA
	TĚSNÁ KLAPKA S OVLÁDÁNÍM 24V

9.patro

V SOULADU S § 4, ODST. 3 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM. DLE § 5, ODST. 4 UVEDENÉ VYHLÁŠKY JE SPOLEČNOST KLIKA–BP, 8.března 4812/2a 586 01 Jihlava VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VYMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚL POUZE VÝROBCE NEBO JÍM PROKAZATELNĚ PROŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:					
Č. ZM. NO. R:	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚN/DESCRIPTION REVISION:	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:

MĚŘÍTKO/SCALE: 1:50	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	MAREK CHVOJSÍK	TYP SHZ/ TYPE SFS: SHZ	POČET A4/ NUMBER A4: 2	KOPIE/COPY:
	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	BC. JAKUB BULANT		DATUM/DATE: 03/2017 STUPEŇ/ PHASE: DRS	
	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:	Ing. STANISLAV SOKOL	PROJEKT/PROJECT: HC NECHRANICE Rekonstrukce samozhášecího zařízení NOVEC–1230		
KLIKA BP	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE: SITUACE KONCOVÝCH PRVKŮ GHZ ROZVODNY 4.PATRO		ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.: B.9		