




3.patro




LEGENDA			
TABULKA CHRANĚNÝCH PROSTORŮ			
		CHRANĚNÝ PROSTOR TRANSFORMÁTORY	
TRAFO T1	TRAFO T2		
67L/4	67L/4	TYP LAHVE / MNOŽSTVÍ HASIVA	
110.4	110.4	OBJEM PROSTORU [m³]	
136.34	136.34	POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ HASIVA [kg]	
4/360°	4/360°	POČET TRÝSEK/TYP	
DN15	DN15	DIMENZE TRÝSEK	
46,5		STROJOVNA [m³]	

V SOULADU S § 4, Odst. 3 VHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM, DLE § 5, Odst. 4 UVEDENÉ VHLÁŠKY JE SPOLEČNOST KLIKA-BP, 8.března 4812/2a 586 01 jihlava VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI, V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚL POUZE VÝROBCE NEBO JIM PROKAZATELNĚ PROŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRAVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:			
Č. ZM. NO. R.	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION REVISION:	VYPRACOVANÝ/ ELABORATED BY:
			KONTROLOVANÝ/ CONTROLLED BY:
			SCHVÁLIL/ APPROVED BY:

MĚŘÍTKO/SCALE:  1:100	VYPRACOVANÝ/ ELABORATED BY:	MAREK CHVOJSKÝ	TYP STR/ TYPE STR: str	POČET A4/ NUMBER A4: 2	KÓPIE/COPIES:
	KONTROLOVANÝ/ CONTROLLED BY:	BC. JAKUB BULANT	DATUM/DATE:	STUPEŇ PHASE: DRS	
	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:	Ing. STANISLAV SOKOL	PROJEKT/PROJECT:		
	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE:		HC NECHRANICE		
			Oprava samozhášecího zařízení CO2		



JIŠTĚNÉ PLOCHY  
TRANSFORMÁTORY T1,T2

ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.:  
B.4