

VÝKAZ DVEŘÍ

Rekonstrukce a oprava SHZ

pro stavbu
HC Nechanice – oprava a rekonstrukce samozhášecího systému

Vydání: 1.
Datum: 19.6.2017

Strana: 1-4
Výtisk: 1

Projektant: Bc. Jakub Bulant

Realizace: 2017

	Vypracoval	Schválil
Funkce	Senior projektant	Vedoucí střediska
Jméno	Bc. Jakub Bulant	Marek Doležal
Datum	19.6.2017	19.6.2017


PŘEDMLUVA

Tento výkaz dveří stanovuje požadavky na výměnu dveří.


Každá stavba představuje speciální požadavky a je vždy nutné uplatnit individuální přístup k projektování a řízení stavby.

DVEŘE D1


PŮDORYS DVEŘÍ



POHLED NA DVEŘE



SCHEMA VLOŽENÍ TĚSNICÍHO PÁSKU



POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ KOMAXITU V RAL ODSÍSTÍNU DLE ODSOUHLASENÍ INVESTORA.
3. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO TĚSNÝCH (UVNITŘ BUDE PROVEDENO PLYNOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ).
- 4.1 OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.
- 4.2 TĚSNÍCÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA).
- 4.3 TĚSNÍCÍ PRÁH.
5. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO NEHOŘLAVÝCH PLNÝCH KOVOVÝCH DVEŘÍ.
6. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ (PANTY, ZÁMEK, ROZETY, KLIKY ATD...).
7. JEDNÁ SE O NEPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ DVEŘÍ (OKOLNÍ PROSTŘEDÍ TVOŘÍ JEDEN POŽÁRNÍ CELEK, VIZ PBR).
8. PŘED OBJEDNÁNÍM KŘÍDEL PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY A PROVĚŘIT, ZDA LZE NAMONTOVAT NOVÁ KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.
9. DALŠÍ ALTERNATIVOU JE PROVEDENÍ DVEŘÍ I S NOVÝMI ZÁRUBNĚMI. DODAVATEL MOŽNOST INVESTOROVÍ NABÍDNOUT TUTO MOŽNOST.

Centrála společnosti a odštěpný závod Jihlava:


KLIKA - BP, a. s., 8. března 4812/2a 586 01 Jihlava, IČ 25555316, DIČ CZ25555316

Telefon: +420 567 304 221, Fax: +420 567 331 418, e-mail: klika@klika.cz, website: www.klika.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 23.2.1999, v oddílu B, vložka 6348

DVEŘE D2

PŮDORYS DVEŘÍ



BUDE ODSTRANĚN PRÁH Z DŮVODU
VLOŽENÍ KARTÁČOVÉHO TĚSNĚNÍ.

POHLED NA DVEŘE





SCHÉMA VLOŽENÍ TĚSNÍČÍHO PÁSKU



POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.

2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ KOMAXITU V RAL ODSÍŤNU DLE ODSOUHLASENÍ INVESTORA.

3. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO TĚSNÝCH (UVNITŘ BUDE PROVEDENO PLYNOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ).

4.1 OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.

4.2 TĚSNÍCÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA).

4.3 TĚSNÍCÍ PRÁH.

5. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO NEHOŘLAVÝCH PLNÝCH KOVOVÝCH DVEŘÍ.

6. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ (PANTY, ZÁMEK, ROZETY, KLIKY ATD...).

7. JEDNÁ SE O NEPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ DVEŘÍ (OKOLNÍ PROSTŘEDÍ TVOŘÍ JEDEN POŽÁRNÍ CELEK, VIZ PBŘ).

8. PŘED OBJEDNÁNÍM KŘÍDEL PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY A PROVĚŘIT, ZDA LZE NAMONTOVAT NOVÁ KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.

9. DALŠÍ ALTERNATIVOU JE PROVEDENÍ DVEŘÍ I S NOVÝMI ZÁRUBNĚMI. DODAVATEL MÁ MOŽNOST INVESTOROVÍ NABÍDNOUT TUTO MOŽNOST.

Centrála společnosti a odštěpný závod Jihlava:

KLIKA - BP, a. s., 8. března 4812/2a 586 01 Jihlava, IČ 25555316, DIČ CZ25555316

Telefon: +420 567 304 221, Fax: +420 567 331 418, e-mail: klika@klika.cz, website: www.klika.cz


Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 23.2.1999, v oddílu B, vložka 6348

DVEŘE D3


PŮDORYS DVEŘÍ



POHLED NA DVEŘE



GUMOVÝ TĚSNÍČÍ PÁSEK BUDE PŘIKOTVEN POMOCÍ SAMOŘEZNÝCH ŠROUBŮ.



POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.

2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ KOMAXITU V RAL ODSÍSTÍNU DLE ODSOUHLASENÍ INVESTORA.

3. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO TĚSNÝCH (UVNITŘ BUDE PROVEDENO PLYNOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ).

4.1 OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.

4.2 TĚSNÍČÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA).

4.3 TĚSNÍČÍ PRÁH.

5. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO NEHOŘLAVÝCH PLNÝCH KOVOVÝCH DVEŘÍ.

6. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ (PANTY, ZÁMEK, ROZETY, KLIKY ATD...).

7. JEDNÁ SE O NEPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ DVEŘÍ (OKOLNÍ PROSTŘEDÍ TVOŘÍ JEDEN POŽÁRNÍ CELEK, VIZ PBŘ).

8. PŘED OBJEDNÁNÍM KŘÍDEL PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY A PROVĚŘIT, ZDA LZE NAMONTOVAT NOVÁ KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.


9. DALŠÍ ALTERNATIVOU JE PROVEDENÍ DVEŘÍ I S NOVÝMI ZÁRUBNĚMI. DODAVATEL MÁ MOŽNOST INVESTOROVÍ NABÍDNOUT TUTO MOŽNOST.

ava:
5316, DIČ CZ25555316
lika.cz, website: www.klika.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, číslo 1462, vložka 6348, dne 23.2.1999, v oddílu B, vložka 6348

DVEŘE D4


PŮDORYS DVEŘÍ



POHLED NA DVEŘE



SCHÉMA VLOŽENÍ TĚSNÍČÍHO PÁSKU



POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.

2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ KOMAXITU V RAL ODSSTÍNU DLE ODSOUHLASENÍ INVESTORA.

3. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO TĚSNÝCH (UVNITŘ BUDE PROVEDENO PLYNOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ).

4.1 OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.

4.2 TĚSNÍČÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA).

4.3 TĚSNÍČÍ PRÁH.

5. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO NEHOŘLAVÝCH PLNÝCH KOVOVÝCH DVEŘÍ.

6. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ (PANTY, ZÁMEK, ROZETY, KLIKY ATD...).

7. JEDNÁ SE O NEPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ DVEŘÍ (OKOLNÍ PROSTŘEDÍ TVOŘÍ JEDEN POŽÁRNÍ CELEK, VIZ PBR).

8. PŘED OBJEDNÁNÍM KŘÍDEL PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY A PROVĚŘIT, ZDA LZE NAMONTOVAT NOVÁ KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.

9. DALŠÍ ALTERNATIVOU JE PROVEDENÍ DVEŘÍ I S NOVÝMI ZÁRUBNĚMI. DODAVATEL MÁ MOŽNOST INVESTOROVÍ NABÍDNOUT TUTO MOŽNOST.

Centrála společnosti a odštěpný závod Jihlava:


KLIKA - BP, a. s., 8. března 4812/2a 586 01 Jihlava, IČ 25555316, DIČ CZ25555316

Telefon: +420 567 304 221, Fax: +420 567 331 418, e-mail: klika@klika.cz, website: www.klika.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 23.2.1999, v oddílu B, vložka 6348

DVEŘE D5

SCHÉMA VLOŽENÍ TĚSNÍČÍHO PÁSKU




POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. BUDE ODSTRANĚN PRÁH Z DŮVODU VLOŽENÍ KARTÁČOVÉHO TĚSNĚNÍ.
2. TĚSNÍČÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA)
3. OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.

DVEŘE D6

SCHÉMA VLOŽENÍ TĚSNÍČÍHO PÁSKU




POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. BUDE ODSTRANĚN PRÁH Z DŮVODU VLOŽENÍ KARTÁČOVÉHO TĚSNĚNÍ.
2. TĚSNÍČÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA)
3. OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.

DVEŘE D7

SCHÉMA VLOŽENÍ TĚSNÍČÍHO PÁSKU




POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. BUDE ODSTRANĚN PRÁH Z DŮVODU VLOŽENÍ KARTÁČOVÉHO TĚSNĚNÍ.
2. TĚSNÍČÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA)
3. OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.

DVEŘE D8

SCHÉMA VLOŽENÍ TĚSNÍČÍHO PÁSKU



POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. BUDE ODSTRANĚN PRÁH Z DŮVODU VLOŽENÍ KARTÁČOVÉHO TĚSNĚNÍ.
2. TĚSNÍČÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBNĚ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA)
3. OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.

Centrála společnosti a odštěpný závod Jihlava:

KLIKA - BP, a. s., 8. března 4812/2a 586 01 Jihlava, IČ 25555316, DIČ CZ25555316

Telefon: +420 567 304 221, Fax: +420 567 331 418, e-mail: klika@klika.cz, website: www.klika.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 23.2.1999, v oddílu B, vložka 6348