

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 20.4.2017
JID: 64434/2017/KUUK
Jednací číslo: 1879/ZPZ/17/V-098.1
Vyřizuje: Ing. Barbora Svěcená
E-mail/linka: svecena.b@kr-ustecky.cz /125

HC Nechanice - oprava a rekonstrukce samozhášecího systému

Stanovisko

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 18.4.2017 žádost právnické osoby KLIKA-BP, a.s., IČ 25555316, se sídlem 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, o stanovisko k realizační dokumentaci pro stavbu „HC Nechanice - oprava a rekonstrukce samozhášecího systému“. K žádosti byla předložena projektová dokumentace vypracovaná žadatelem pod zak.č. 76/PD GHZ/001/17 v dubnu 2017.

Předmětem žádosti je výměna stávajícího systému stabilního hasicího zařízení ve strojovně vodní elektrárny v HC Nechanice. Při stavbě nedojde k zásahu do technologie výroby elektrické energie ani ke stavebním úpravám a nemění se dělení na požární úseky. Budou pouze vyměněny vstupní dveře do chráněných prostorů a provedeny ucpávky v místech prostupů.

Jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. u) zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že popsané práce nepodléhají povolení podle § 15 vodního zákona ani ohlášení podle § 15a odst. 3 vodního zákona. Jedná se o udržovací práce, které neovlivní stabilitu vodního díla ani životní prostředí. K jejich realizaci nemáme připomínky a bereme je na vědomí.

Z hlediska ostatních složek ochrany životního prostředí není Krajský úřad Ústeckého kraje dotčeným orgánem.


RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
odbor životního prostředí
a zemědělství

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**

Přílohy
2x PD

Rozdělovník:
KLIKA-BP, a.s.,