4.patro



LEGENDA

TABULKA CHRÁNĚNÝCH PROSOTRŮ

6KV	22KV	CHRÁNĚNÝ PROSTOR ROZVODNY
2x106L/114kg	2x106L/114kg	TYP LAHVE / MNOŽSTVÍ HASIVA
275,121	275,121	OBJEM PROSTORU [m³]
227,1	227,1	POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ HASIVA [kg]
2 / 360°	2 / 360°	POČET TRYSEK/TYP
DN50	DN50	DIMENZE TRYSEK

V SOULADU S § 4, ODST. 3 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM. DLE § 5, ODST. 4 UVEDENÉ VYHLÁŠKY JE SPOLEČNOST KLIKA–BP, 8.března 4812/2a 586 01 Jihlava VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VYMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚL POUZE VÝROBCE NEBO JÍM PROKAZATELNĚ PROŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:					
Č. ZM. NO. R.	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION REVISION:	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:

MĚŘÍTKO/SCALE: 1:100	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	JMÉNO/NAME: MAREK CHVOJSÍK	PODPIS/SIGNATURE:	TYP SHZ/ TYPE SFS: SHZ	POČET A4/ NUMBER A4: 2	KOPIE/COPY:
	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	BC. JAKUB BULANT		DATUM/DATE: 03/2017	STUPEŇ: PHASE: DRS	
	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:	Ing. STANISLAV SOKOL		PROJEKT/PROJECT: HC NECHRANICE Rekonstrukce samozhášecího zařízení NOVEC–1230		
KLIKA BP®	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE: JIŠTĚNÉ PLOCHY GHZ ROZVODNY 4.PATRO			ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.: B.7		