




DVEŘE D1
PŮDORYS M 1:25




POHLED M 1:25




DVEŘE D4
PŮDORYS M 1:25




POHLED M 1:25



PŮDORYS 5.NP
PŮDORYS M 1:50



DVEŘE D2
PŮDORYS M 1:25



POHLED M 1:25






SCHÉMA VLOŽENÍ TĚSNÍČHO PÁSKU




POŽADAVKY NA DVEŘE:

1. OSAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ KOMAXITU V RAL ODSTÍNU DLE ODSOUHLAŠENÍ INVESTORA.
3. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO TĚSNÝCH (UVNITŘ BUDE PROVEDENO PLYNOVÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ).
- 4.1 OPATŘENÍ SAMOZAVÍRAČEM.
- 4.2 TĚSNÍČÍ PÁSKY V POLOZAPUŠTĚNÍ ZÁRUBEŇ (PŘÍPADNĚ NA HRANĚ DVEŘÍ-VIZ. SCHÉMA).
- 4.3 TĚSNÍČÍ PÁSKY.
5. PROVEDENÍ DVEŘÍ JAKO NEHOŘLAVÝCH PLNÝCH KOVOVÝCH DVEŘÍ.
6. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE KOVÁNÍ (PANTY, ZÁMEK, ROZETY, KLIKÝ ATD...).
7. JEDNÁ SE O NEPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ DVEŘÍ (OKOLNÍ PROSTŘEDÍ TVOŘÍ JEDEN POŽÁRNÍ CELEK, VIZ PBŘ).
8. PŘED OBJEDNÁNÍM KŘÍDEL PŘEMĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY A PROVĚŘIT, ZDA LŽE NAMONTOVAT NOVÁ KŘÍDLA NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ.
9. DALŠÍ ALTERNATIVOU JE PROVEDENÍ DVEŘÍ I S NOVÝMI ZÁRUBEŇMI. DODAVATEL MÁ MOŽNOST INVESTOROVÍ NABÍDNOUT TUTO MOŽNOST.

DVEŘE D3
PŮDORYS M 1:25



POHLED M 1:25



ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Lukáš Kružík ČKAIT - 1400495 e-mail: lukas.kruzik.87@email.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO, PODPIS: 	
AUTOR NÁVRHU: Lukáš Kružík ČKAIT - 1400495 e-mail: lukas.kruzik.87@email.cz		DATUM: 6/2017	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík ČKAIT - 1400495 e-mail: lukas.kruzik.87@email.cz		STUPEŇ PD: DRS	FORMÁT: 841/594mm
AKCE (STAVBA): HC NECHRANICE OPRAVA A REKONSTRUKCE SAMOZHÁŠEČHO SYSTÉMU		Č. ZAKÁZKY:	
OBJEKT: SO 03 - STAVEBNÍ ČÁST		ČÍSLO VÝKRESU: 01	PARÉ Č.
VÝKRES: PŮDORYS 5.NP		MĚŘÍTKO: 1:50/1:25	