STROJOVNA 1:40



PNEUMATICKÉ SCHÉMA



DETAIL SEKČNÍCH VENTILŮ



POHLED STROJOVNY



V SOULADU S § 4, ODST. 3 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. JE NAVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM. DLE § 5, ODST. 4 UVEDENÉ VYHLÁŠKY JE SPOLEČNOST KLIKA–BP, 8.března 4812/2a 586 01 Jihlava VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VYHLÁŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VYMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚL POUZE VÝROBCE NEBO JÍM PROKAZATELNĚ PROŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRÁVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE/REVISION:					
Č. ZM. NO. R.	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION REVISION:	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:

MĚŘÍTKO/SCALE: 1:40	VYPRACOVAL/ ELABORATED BY:	MAREK CHVOJSÍK	TYP SHZ/ TYPE SFS: SHZ	POČET A4/ NUMBER A4: 6	KOPIE/COPY:
	KONTROLOVAL/ CONTROLLED BY:	BC. JAKUB BULANT	DATUM/DATE: 03/2017	STUPEŇ: PHASE: DRS	
	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:	Ing. STANISLAV SOKOL	PROJEKT/PROJECT: HC NECHRANICE Oprava samozhášecího zařízení SHZ CO2		
KLIKA BP	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE: STROJOVNA SHZ CO2 TG1, TG2, T1, T2		ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.: B.10		