


0.patro



LEGENDA			
TABULKA CHRANENÝCH PROSTORŮ			
		CHRANĚNÝ PROSTOR GENERATORY	
1G1	1G2		
67L/4	67L/4		
78,99	78,99		
168,75	168,75		
4/360°	4/360°	POČET TRSEK/TPP	
DN15	DN15	DIMENZE TRSEK	

V SOULADU S § 4, Odst. 3 VHLAŠKY č. 246/2001 Sb. JE NÁVRŽENÉ ZAŘÍZENÍ VYHRAZENÝM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM. DLE § 5, Odst. 4 UVEDENÉ VHLAŠKY JE SPOLEČNOST KLIKA-BP, 8.března 4812/2a 586 01 Jihlava VÝROBCEM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ SE VŠEMI PRÁVNĚ STANOVENÝMI SOUVISLOSTMI. V SOULADU S § 5, 6, 7 A 10 VHLAŠKY č. 246/2001 Sb. PRO TUTO DOKUMENTACI VMEZUJEME, ABY PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ, KONTROLU PROVOZUSCHOPNOSTI A OPRAVY TOHOTO ZAŘÍZENÍ PROVADEL POUZE VÝROBCE NEBO JIM PROKAZATELNĚ PŘOŠKOLENÁ OSOBA S PLATNÝM OPRAVNĚNÍM VYSTAVENÝM VÝROBCEM.

REVIZE / REVISION:			
Č. ZM. NO. R.	DATUM/DATE:	POPIS ZMĚNY/DESCRIPTION REVISION:	VYPRACOVANÁ/ ELABORATED BY:

MĚŘÍTKO/SCALE: 1:100	VYPRACOVANÁ/ ELABORATED BY:		MARKET CHVOŠÍK	TPP SHZ/ TYPE SFS: shz	POČET A4/ NUMBER A4: 2	KOPÍE/COPY:			
	KONTROLOVANÁ/ CONTROLLED BY:		BC. JAKUB BULANT	DATUM/DATE:					
	SCHVÁLIL/ APPROVED BY:		Ing. STANISLAV SOKOL	PROJEKT/PROJECT:					
	NÁZEV VÝKRESU/DRAWING TITLE:			HC NECHRANICE					
KLIKA BP			JIŠTĚNÉ PLOCHY SHZ		OPRVA SAMOZHŘEČNÍHO ZAŘÍZENÍ CO2				
			GENERÁTOR TG1, TG2		ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.:				
					B.1				