

v Úvalech, dne 25. 8. 2016

vyřizuje:

Z Á Z N A M

"Záznám ze vstupního výrobního výboru"

datum konání: **24. 8. 2016**
hodina konání: **9:00 hod**
místo konání: **Česká Lípa**
akce: **„Oprava a rekonstrukce opevnění na Kamenici
v České Kamenici u sportovní haly v ř.km 22,890-23,278“**

Vstupní výrobní výbor

Záznám:

Na jednání byl představen koncept navrženého technického řešení, které vycházelo ze zadávacího listu. Během toho byly od přítomných vznášeny připomínky, které byly projektantem buď vysvětleny, nebo bylo dohodnuto o změně navrženého řešení:

- do kamenné rovnaniny bude v hydraulicky vhodném místě doplněno schodiště pro vytvoření přístupu k toku
- bude posouzena varianta konstrukce rovnaniny, kdy rovnanina nebude vytažena až na břehovou hranu, ale pouze do 2/3 výšky břehu a zbytek bude opevněn pomocí georohoží se zatravněním. Pokud tato varianta vyhoví jako dostatečné opevnění při průchodu velké vody, bude použita. V opačném případě bude ponechán stávající návrh.
- pokud město Česká Kamenice nebude mít ve svém vyjádření stanovenou podmínku náhradní výsadby, bude přesto v projektu za pokácené stromy uvažována

- původně navržené doplnění těsnicí vrstvy za rubem opěrné zdi (úsek kde dojde k doplnění odvodnění a výměně koruny - vzorový řez C) nebude provedeno. V důsledku toho nebude potřeba provádět tak hluboký výkop a nebude potřeba stávající zeď a výkop zajišťovat příložným pažením.
- bude posouzena výška nově navrhované zdi v horní části úseku u napojení na stávající zeď v dobrém technickém stavu. Nově navržená zeď by neměla zhoršit odtok dešťových vod z přilehlé komunikace oproti stávajícímu stavu.

Přílohy:

1, Prezenční listina