



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis zn.:

ze dne: 23. 8. 2016

Naše značka: O16610151531/OTPCUL/Ga

Vyřizuje: Bc. Zuzana Gabrielová

Datová schránka: f7rf9ns

Telefon: 840 111 111

Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)

Datum: 16. 9. 2016

HG partner s.r.o.

paní Simona Pokorná

Smetanova 200

250 82 Úvaly

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Oprava a rekonstrukce opevnění na Kamenici u sportovní haly v ř. km 22,890 – 23,278“ k.ú. Horní Kamenice
Účel vyjádření:	K dokumentaci stavby – DÚR/DSP/DPS a změna DÚR/DSP/DPS
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Česká Kamenice
	Část obce, ulice, č.p.: Horní Kamenice u č.p. 219
	Katastrální území, parcelní číslo: Horní Kamenice p.p.č. 120 a související
Žadatel:	HG partner s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Smetanova 200, 250 82 Úvaly, tel. +420 777 132 509, <a href="mailto:pokorna@hgpartner.cz">pokorna@hgpartner.cz</a>
Investor:	Povodí Ohře, s.p.
Adresa, tel., e-mail	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Projektant:	HG partner s.r.o., Úvaly
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE - O16610135591/OTPCUL/Ga ze dne 22. 8. 2016
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### Popis navrženého řešení:

Účelem stavby je odstranění povodňových škod - oprava a rekonstrukce na kamenici v České Kamenici u sportovní haly v ř. km. 22,890 – 23,278. Navržené úpravy spočívají v opravách břehových konstrukcí, které chrání okolní pozemky a nemovitosti před negativními vlivy vodní eroze.

S obsahem předložené projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provádění výše uvedených stavby

#### souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Upozorňujeme na to, že je předmětný záměr situován ve II. stupni velkoplošného ochranného pásma vodních zdrojů – Hřensko, Všemily, které je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Veškeré činnosti spojené s realizací záměru a s hospodařením v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, podzemních vod (ztráta, či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

- 2) Při pracích spojených s využitím prostředků mechanizace je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena vodohospodářská zařízení. Je třeba používat ekologické oleje a mazadla (odbouratelné). Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní soupravou (sorpčními prostředky) a proškolená pro její aplikaci.
- 3) Odpady vzniklé při realizaci předmětné stavby musí být likvidovány odbornou firmou v souladu s platnou legislativou. Doklady o jejich likvidaci budou archivovány a budou předloženy ke kontrole po ukončení stavebních prací.
- 4) V případě havárie spojené s únikem ropných látek je potřeba ji neprodleně hlásit na tel. 840 111 111.
- 5) Před započítím prací požádá stavebník, v případě potřeby, o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).
- 6) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) **Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.**
- 9) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení, ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti.
- 10) Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- 11) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
164

Bc. Zuzana Gabrielová  
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD





