

HG partner s.r.o.
p. Pokorná
Smetanova 200
250 82 Úvaly

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
08.08.2016

NAŠE ZNAČKA
1088216737

VYŘIZUJE / LINKA
Švach / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Děčín, 9. srpna 2016

Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu podzemního vedení

Vážená paní Pokorná,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 08.08.2016, ve které nás žádáte o vydání souhlasu s umístěním stavby „**Rekonstrukce opevnění na řece Kamenici řkm 22,890 – 23,278 na p.p.č.126/1,1162/2,120,st.p.č.1/1,117 a 116/5 v k.ú. Horní Kamenice**“ a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku :

podzemní vedení VN :

EC VN 103 293 kabel 35 kV

a podzemní kabely NN podél řeky

Ze zasláných podkladů je zřejmé, že stavba:

Název stavby:	viz výše	Parc. číslo: viz projekt
Kat. území:	Horní Kamenice	Předložené podklady: projekt

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: **podzemní vedení NN**
Napětíová hladina: 35 kV, 0,4 kV
které je v majetku naší společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Investor : Povodí Ohře Chomutov, s.p.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti *): **1,2,4**

*) Legenda povolených činností :

1 – stavební práce	2 – zemní práce	3 – kácení a prořez
4 - umístění stavby	5 – skladování hořlavin	6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a.s

Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 | IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. poruchové služby: 840850860, fax:378 002 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1704
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

SKUPINA ČEZ

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- a) Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- b) Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- c) budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu
- d) zemními pracemi nesmí být narušena celistvost uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto ohlásit na poruchovou linku 840 850 860, výkopové práce budou prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., odst. III
- e) pracovníci provádějící práce v OP vedení budou před zahájením prací prokazatelně poučeni o nebezpečí vyplývající z nedodržení bezpečnostních předpisů
- f) při zemních pracích nesmí být narušena zemnicí soustava u podpěr. bodů a stabilita těchto bodů, případné obnažení zem. pásky toto ohlásit neprodleně na poruch. linku 840 850 860
- g) jakékoliv poškození el. vedení nebo mimořádná událost na tomto vedení musí být neprodleně oznámeno na poruch. linku 840 850 860. Opravy budou účtovány na vrub viníka !!!
- h) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou odpovědnost za případné škody a újmy na zdraví, které vzniknou stavebníkovi nebo osobám následkem poruchy, havárie, nepředvídatelné okolnosti nebo nedodržení výše uvedených podmínek
při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu
- i) Před zahájením zemních prací požádejte o vytýčení kabelového vedení NN prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, pracoviště Děčín, technik p. Zavadil, min. 7 dní předem
- j) Před konečným záhozem místa křížení či souběhu požadujeme být vyzváni ke kontrole uložení stávajícího kabelového vedení, toto potvrdíme do stavebního deníku, kontakt technik p. Zavadil, tel., viz výše.
- k) Dále musí být respektováno nadzemní vedení NN, zejména podpěrné body a jejich uzemňovací soustava, která může být dotčena zemními pracemi, případné vypínání uplatnit 40 dní předem

**Za dodržení shora uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení,
(územního souhlasu)**

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Platnost tohoto souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu je **18 měsíců** ode dne vydání. Nepozbude však platnosti, budou-li v této době zahájeny úkony k realizaci stavby. Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu platí po celou dobu životnosti stavby.

S pozdravem




ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 209

Ing. Vladimír Koten
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha

podmínky pro práce v ochranných pásmech podzemního vedení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

