

NAŠE ZNAČKA
PM313231/2017-504/Pavl

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
+420 541 637 255
pavlasova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno

14. 09. 2017

Vysvětlení č. 2 k dokumentaci zadávacího řízení - ČS Polešovický potok - odstranění technologie, stavidla

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „ČS Polešovický potok - odstranění technologie, stavidla“ obdržel dne 11. 9. 2017 a 13. 9. 2017 prostřednictvím emailu dotazy uchazečů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve stavebním objektu SO 01 Odstranění technologie, stavidla, bourání ČS se nám nezdají správné výpočty výkazů výměr u položek bourání konstrukcí. Konkrétněji hlavně u položek č. 13 a 14. Jen díky těmto dvěma položkám by mělo být vybouráno na ČS přes 1100 m³ zděných konstrukcí a železobetonových konstrukcí, což se nám zdá značně předimenzované množství. Součástí ZD je sice dokument polesovicky_potok_vymery.pdf, uvedené výměry ale neodpovídají výkresové dokumentaci. Nerozumíme ani výpočtu výkazů výměr u položky č. 16 stejného SO 01.

Žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr k položkám bourání konstrukcí SO 01 a rozšíření podrobnosti popisu výkazu výměr těchto položek.

Odpověď na dotaz 1:

Zadavatel požaduje dodržet projektovaný výkaz výměr. Případný rozpor v celkové kubatuře bouraných konstrukcí bude řešen formou změnového listu v podobě méněprací.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě D_1_0_Technicka_zprava.pdf na str. 8 je seznam stávajícího technologického vstrojení SO 01, které se má vybourat a odvézt provozovateli. Ve výkresové části ovšem tato (ani žádná jiná) technologická zařízení nejsou zakreslena. Ve výkazu výměr SO 01 pol. č. 20 je položka týkající se demontáže stávajícího technologického vybavení s odhadem množství 81t.

Žádáme zadavatele o podrobnější popis (nebo výkresy) co, kde a jaké stávající technologické vybavení se bude vybourávat, neboť jen stručný popis v technické zprávě je k adekvátnímu ocenění bouracích prací nedostatečný a celkové množství 81 tun se nám zdá opět nadměrné.

Odpověď na dotaz 2:

Strojní vybavení se skládá z především trojice čerpadel (viz fotografie č. 1,2 v příloze) a trojice stavidel (viz fotografie č. 3 v příloze).

Zadavatel zakázky požaduje dodržet projektovaný výkaz výměr. Případný rozpor v celkové hmotnosti bude řešen formou změnového listu v podobě méněprací.

Dotaz č. 3:

Dobry den,

V zadávací dokumentaci v bodě 6. 10 Požadavky na prokázání kvalifikace je požadavek:

Dvě stavby obdobného charakteru, jejichž součástí byla realizace prací na vodních tocích (realizace stavidlové šachty, zatrubnění toku, čištění koryta atd..) chápeme tedy správně, že každá z těchto referencí musí obsahovat minimálně realizaci stavidlové šachty, zatrubnění toku, čištění koryta?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz 3:

Zadavatel požaduje, aby každá z referencí obsahovala minimálně realizaci stavidlové šachty nebo zatrubnění toku nebo čištění koryta. Minimální hodnota každé zakázky je 3 500 000 Kč bez DPH.

Zadavatel tímto sděluje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 3. 10. 2017 do 9:30 hodin. Otevírání nabídek proběhne ihned po ukončení lhůty pro jejich podání v zasedací místnosti č. 709 na adrese sídla zadavatele.

Toto vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_9329.html.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

V.2. 

MVDr. Václav Gargulák

Generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.

Přílohy - fotografie