

Příloha č.1 Specifikace předmětu plnění

(Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění nového plně automatického záložního zdroje, včetně úpravy stávající elektroinstalace budovy k jeho napojení.

Zájemce je povinen při realizaci zakázky respektovat veškeré závazné a platné české právní a technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy jsou určeny následujícím výčtem.

Zájemce je oprávněn nabídnout pro zadavatele výhodnější technické parametry a úroveň výbavy.

Technická specifikace:

- Nové zařízení
- Plně automatický záložní zdroj (elektrocentrála) s výkonem 33kVA/400V
- Maximální rozměry 2200 x 1600 x 1000
- Maximální hmotnost bez paliva 1100kg
- Protihluková kapotáž max. 70dB/7m
- Nutný instalovaný přehřev, nabíječka baterií a palivová nádrž do 170l
- Instalované rozváděče automatického spouštění, vypínání
- Instalovaná záchytná jímka
- Možnost převozu a stěhování dle potřeby (mobility)
- Plnění normy emisí dieselagregátu EU Stage IIIA