

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: POH/44840/2017

profil zadavatele

Vyřizuje: Mgr. Eva Hrebeniaková

Tel.: +420 474 636 276

Mobil:

E-mail: hrebeniakova@poh.cz

Datum: 05.10.2017

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 1:

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace na zakázku VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu.

Dotaz č. 1: Dle čl. 15.1.1.1 je vlastníkem zhotovovaného díla je dodavatel. Je skutečně záměrem zadavatele, aby byl vlastníkem zhotovovaného díla dodavatel a jaký je důvod? Uchazeč se vzhledem k tomu, že dílo přirůstá ke stávajícímu pozemku, domnívá, že není možné dílo stavět do svého vlastnictví a s ohledem na ust. § 1084 NOZ by mělo být od počátku ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro objednatele.

Dotaz č. 2: Výkres D.2.5.3 – HRADIDLO odkazuje v pozici 1 - SVAŘENEC TABULE na výkres č. Pxxxx – 2.1 a obdobně v pozici 2 – PŘÍTLAČNÁ LIŠTA na výkres č. Pxxxx – 2.2. Uchazeč zmíněné výkresy Pxxxx - 2.1 a Pxxxx - 2.2 v dokumentaci nenašel. Může zadavatel vyjasnit, kde v dokumentaci tyto výkresy jsou, případně je do dokumentace přidat?

Předem děkuji za odpověď

Odpověď zadavatele:


Odpověď č. 1: Ustanovení § 1084 NOZ je dispozitivní povahy, a tak záleží na vlastníkově pozemku a stavebníkovi co si ujednají. Článek 15.1.1 Obchodních podmínek je v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce ponechán beze změny.

Odpověď č. 2:

Tyto výkresy nebyly projektantem zpracovány. Jedná se pouze o pomocný odkaz. Projektová dokumentace zůstává beze změny.

Vysvětlení projektanta: Jedná se o to, že výkresová dokumentace provizorního hrazení byla zpracována na úrovni DPS, to znamená, že obsahuje výkresy dokladující rozměry konstrukce, její složitost a náročnost pro výrobu a jsou v ní zahrnuty i detaily, dokladující způsob řešení dílčích prvků. Detailní výkresy těchto dílčích prvků již nebyly zpracovány, je pro ně spočtena a uvedena jejich hmotnost jako podklad pro nacenění konstrukce, avšak příslušné podrobné výkresy, na něž se odkazuje tabulka na příloze D.2.5.3 nebyly zpracovány, neboť jsou již součástí výrobní dokumentace, kterou zpracovává zhotovitel a jež je proto považována za součást nabídky uchazeče.

S pozdravem



Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel