



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje
Ing. Jan Čapek
Husova 760
675 71 Náměšť nad Oslavou

Povodí Moravy, s.p.	
Náměšť nad Oslavou, Husova 760 PSČ 675 71	
Dělo:	03 -03- 2016
Císlo úmluvy:	013/192
Útvar:	Počet příl.:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Vedení VVN

www.eon.cz

Ing. Tomáš Láska

T +420-54514-1253

tomas.laska@eon.cz

Naše značka

T6780-16105865

Brno, 01.03.2016

Vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas s činnostmi v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy VVN 110kV ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnostem v ochranném pásmu (dále jen OP) nadzemního vedení VVN 110kV. OP tohoto vedení je 15m od svislice krajního vodiče na obě strany vedení. (vyložení krajního vodiče je u tohoto typu vedení 6m od osy vedení)

Jedná se o akci: „Svratka, Tejkalův jez, zprůchodnění bočního přelivu“.
K zásahům do OP dochází : dle předložené dokumentace .

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 4) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 5) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- 6) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 7) **Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.**
- 8) Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za dozoru, popř. za beznapětového stavu vedení (práce s lanovými mechanismy) a případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem (do konce října předcházejícího roku). Vzhledem k problematickému vypínání tohoto vedení doporučujeme investorovi zvolit technologii bez lanových mechanismů.

Kontakty správců zařízení:

VVN

Správa vedení VVN

Tomáš Láska (tel.: 54514 1253)

Toto vyjádření se týká pouze vedení VVN 110kV. Ke všem dalším jednáním s ECZR předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem
Ing. Vlastimil Pomyje
Správa vedení VVN
E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa vedení VVN

