



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/17/49288

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
15.11.2017

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky

Víšňová, Víška, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Dotaz č.1: V objektu VRN je položka č. 26 Osazení měřících bodů, značek a veškerých měřících zařízení pro geotechnický monitoring při výstavbě, dle požadavků dodavatele geotechnického monitoring.

Pro přesné ocenění této položky žádáme o upřesnění rozsahu těchto měřících zařízení pro geotechnický monitoring, včetně předpokládané časové náročnosti na osazení těchto prvků.

Odpověď:

Zodpovězeno, viz odpověď na dotaz č. 5, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3, ze dne 10.11.2017: Položka č. 26 zahrnuje osazení geodetických prvků na konstrukci bezpečnostního přelivu a na koruně zemní hráze (viz projektová dokumentace), tato položka je předmětem prací zhotovitele. Instalace víceúrovňových piezometrů do vrťů v podloží hráze je součástí geotechnického monitoringu a geotechnického dozoru - tyto činnosti nejsou předmětem této zakázky.

2)

Dotaz:

Dotaz č.2: V objektu VRN je položka č. 27 Dozor a zajištění veškerých podmínek TBD.

Pro přesné ocenění této položky žádáme o upřesnění věcné náplně této položky včetně předpokládané časové náročnosti na osazení těchto prvků.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje věcnou náplň položky. Předmětem této položky je zajištění zpracování Programu TBD pro trvalý provoz vodního díla. Osazení měřících prvků není předmětem této položky.

3)

Dotaz:

SO 03 – Přeložka účelové komunikace. Je nutné výkopek z položky č. 12 a ornici z položky č. 13 odvážet a skládkovat? Není možné tuto zeminu uložit do zemníku obdobně jako ostatní přebytky?

Odpověď:

V případě, že zemina (výkopek) nebude obsahovat konstrukční materiál komunikace, tak je možné tuto zeminu uložit do zemníku.

4)

Dotaz:

Obchodní podmínky Povodí Labe s. p. platné od 15. 5. 2017. V odst. 10.15 je uvedeno: „V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že mezi smluvními stranami nedojde k dohodě, přizve objednatel specialistu v oboru nebo soudního znalce. Vzniklé náklady ponese strana, která spor prohraje.“. Je zde možnost v rámci objektivitu přizvat specialistu odsouhlaseného oběma stranami?


Odpověď:

Dohoda obou smluvních stran o osobě specialisty, závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, je předpoklad pro uznání jeho odborného vyjádření oběma stranami. Možnost přizvat takového specialistu je analogie k ustanovení § 127 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V zastoupení

Ing. Pavel Řehák

zástupce - technický ředitel



Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(9)

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

