


LEGENDA:

	VÝSEČOVÝ ÚDEROVÝ POSTŘIKOVAČ - 15m
	VÝSEČOVÝ ÚDEROVÝ POSTŘIKOVAČ - 11m
	HYDRANT 1"
	ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 6/4" S REGULACÍ TLAKU
	SACÍ ÚSTROJÍ - NEREZOVÝ FILTRAČNÍ KOŠ, NEREZOVÉ POTRUBÍ 2"
	HLAVNÍ VÝTLAK Z ČS POTRUBÍ 63*5,9 mm PN 10/PEHD
	POTRUBÍ 63 mm PN 10/PEHD
	POTRUBÍ 50 mm PN 10/PEHD
	POTRUBÍ 40 mm PN 10/PEHD
	ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PERROT
	OVLÁDACÍ KABELY
	DOSTŘIK POSTŘIKOVAČE
	KRUHOVÁ ŠACHTA TYPU VBR VYSTROJENA JEDNÍM EL. VENTILEM
	KRUHOVÁ ŠACHTA TYPU VBS VYSTROJENA DVĚMA EL. VENTILY
	KRUHOVÁ ŠACHTA TYPU VBJ VYSTROJENA TŘEMI EL. VENTILY
	MOSAŽNÝ ELEKTROVENTIL S REGULACÍ TLAKU



POZNÁMKA:
STANOVENÍ VÝŠKY PODLAHY ±0,000 BUDE PROVEDENO PŘI VYTÝČENÍ STAVBY OBJEKTU.
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČIT
SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ

		5/2015	
INVESTOR	PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO
POVODÍ MORAVY s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno	 VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVINY 5, 609 00 ZNOJMO tel. (02) 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY			
HIP:	Ing. Petr Pokorný	Vypracoval:	Petr Kuchařík
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný	Kontrola:	Ing. Petr Pokorný
Místo stavby:	ZNOJMO		
Kraj:	JIHOMORAVSKÝ		
Katastrální území:	VÝROVICE		
Níže stavby:	VD VÝROVICE Závlaha na vzdušné hraně hráze		
Obsah:	SITUACE STAVBY		
Formát:	3 x A4		
Datum:	5/2015		
Stupeň:	DSP		
Číslo zakázky:	201453		
Měřítko:	1 : 500		