OTH – ODLUČOVAČ TUKU, HORIZONTÁLNÍ PROVEDENÍ
PLETIVOVÝ, ROZMĚR 2X325x225mm

VÝFUK NA FASÁDU
KONVEKTOMAT, Vo=400m3/hod

1.1
NÁPOJENÍ ODTAHU NA STÁVAJÍCÍ STOUPAČKU,
VÝFUK NAD STŘECHU
D1+TUKOVÉ FILTRY, Vo=1100+300=1400m3/hod
POZNÁMKA:
STÁV. VENTILÁTOR Vo=1.548m3/hod, celkový tlak 360Pa
rychlost v potrubí 8,6m/s, ROZMĚR POTRUBÍ 200x250mm
Pi=0,55kW

1.2
RSK150

1.3
DIGESTOŘ D1
shr+2100
2x36W
−1100m3/hod
280x125
−150m3/hod
ø250
KL250
KL150
ø150
−150m3/hod
−400m3/hod
2x36W

1.4
DIGESTOR D2
shr+2100

+ 8,400
325
326
324
302
301
319
327
304
č.EPS
č.EPS 2
ø150
315x250
250x200
PŘIP. MÍSTO
SHR+2,670
12 x 300 x 150
SENDVIČOVÁ VÝPLŇ OTVORU PO VZT
EXT. SKLO, UTĚSNĚNO
KER. OBKLAD 2,0 m
STAV. KLIMATIZACE
VZT - ZTI PROV
HP
H + S
1100+400
1970
1450
900
1970

LEGENDA:
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- CHLAZENÍ
- ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU
- DVEŘE BEZ PRAHU
- DM DVEŘNÍ MŘÍŽKA – dodávka stavební části

POZNÁMKY:
– DIGESTOŘE D1, D2 DOPOJENY NA PEVNÉ FLEXO HADICE

ŘEZ 2-2

4.NP + 11,400
+ 7,800
315
250
2950
2890
2575
2890

ŘEZ 1-1

+ 11,500
250x280
250x315
ø150
ø150
1000
1000
2100
2890
2950
3000
250x315
200x250
PŘIP. MÍSTO
SHR+2,670
MÍSTO NAPOJENÍ DOMĚŘIT
PŘED REALIZACÍ
+ 7,900

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Orlginál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230 / 29a, 708 00 Ostrava
tel.: +420 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443
www . **PROJEKT**STUDIO . cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	**MANAŽER PROJEKTU** ING. ARCH. DAVID KOTEK	**PROJEKTANT** ING. JITKA SMÉKALOVÁ
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PETRA PACIORKOVÁ	**VYPRACOVALA** ING. JITKA SMÉKALOVÁ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JITKA SMÉKALOVÁ	**KONTROLOVAL** ING. JITKA SMÉKALOVÁ

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD
ING. JITKA SMÉKALOVÁ HVAC-CZ
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 726/21
708 00 OSTRAVA - PORUBA
www.hvac-cz.cz

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 701 26, Ostrava

MÍSTO STAVBY
K.Ú. Moravská Ostrava (713520), p.č. 2567/6, ul. Varenská

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
REKONSTRUKCE VÝDEJNY JÍDEL NA SPRÁVĚ PODNIKU

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SRÁVNÍ BUDOVA POVODÍ ODRY

ČÁST DOKUMENTACE
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA

DOKUMENT
PŮDORYS 3.NP

DATUM	10. 2015
ZAKÁZKA č.	PS 15_180
FORMÁT	4 x A4
STUPEŇ PD	**DSS**
PARÉ	
MĚŘÍTKO	**1:75**
ČÍSLO DOKUMENTU	**D.1.4.1 - 103**