

v Terezíně, dne 04.05.2017

vyřizuje:

Z Á P I S**"Zápis z výrobního výboru"**

datum konání: **23.05.2017**
hodina konání: **10:00 hod**
místo konání: **Terezín**
akce: **„Havárie Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská“**

Výrobní výbor**Zápis:**

Projektant uvádí, že může stavbou dojít k ovlivnění hydrogeologických poměrů v lokalitě s dopadem na soukromé studně (pokles hladiny, zakalení). Projektant dotáže majitele studní ve věci použití vody – užitková/pitná. Na základě zjištěných informací bude postupováno dále.

Projektant obdržel řešení obdobné stavby od TDI – předbetonování v tl. 400 mm, staticky samostatná konstrukce. K uvedenému návrhu projektant uvádí, že v návrhu není řešeno statické zajištění původní konstrukce při odhalení základu. Nutno dále uvažovat při životnosti konstrukce 100 let navýšení třídy betonu pro stupně vlivu prostředí (C40/50). Výše uvedené by znamenalo změnu v předpokládané ceně. Návrh je možné uplatnit v dané lokalitě.

Byly projednány jednotlivé varianty řešení předezdění/předbetonování, byly projednány výhody a nevýhody jednotlivých návrhů. Bylo dohodnuto, že podél nemovitostí čp. 444, 442 bude provedena železobetonová zeď, staticky samostatná (bez hřebíků). Projektant v návrhu zohlední ochranu paty konstrukce před vodní abrazí (zához, rovnanina). V úsecích u silničního mostu na začátku úseku (cca 9 m) a v úseku mezi částí po opravě a čp. 444 (cca 40 m) bude provedeno předbetonování s kamenným obkladem, staticky samostatnou konstrukci, předpokládaná tloušťka cca 600-700 mm.

Projektant pošle objednateli návrh řešení v předmětných úsecích.

Přílohy:

1, Prezenční listina

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

Chomutov 430 03

tel 474 636 111

fax 474 636 353

email info@poh.cz

web www.poh.cz

IČ 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB a.s. Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

„Rekonstrukce a oprava zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu, ul. Moravská“

[illegible]