

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Barbora Kostíková
+420 541 637 354
kostikova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 4. 1. 2018

Vysvětlení k dokumentaci zadávacího řízení - Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta“ obdržel dne 2. 1. 2018 prostřednictvím emailu dotazy účastníků vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Je možné získat novější rozbor sedimentu z toku?

Odpověď:

Novější rozbor není možné získat.

Dotaz č. 2:

U rozborů chybí tabulka 10.2 - je možné ji získat?

Odpověď:

Zadavatel tímto sděluje, že doložené rozborů jsou k vydání stavebního povolení a pro uložení zeminy dle projektové dokumentace dostatečné.

Dotaz č. 3:

Je nutné sediment vozit do Buchlovic, nebo se může ukládat i na jinou skládku?

Odpověď:

Sediment je možné vozit i na jinou skládku. Zadavatel však upozorňuje, že veškeré podklady pro možnost jiného uložení si musí dodavatel zajistit sám.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_10091.html.

S pozdravem

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.