

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk

Adresa: Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Tel.: 950 865 011

Fax: 950 865 128

E-mail: spisovna.ny@sck.izscr.cz

18-07-2017
34401/1005-27

3

Ev. č. NY- 512 - 2/2017/PD

Nymburk 12. 7. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343/1
500 02 Hradec Králové
IČ- 60113111

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Mgr. Bc. Martina Dittrichová, tel.: 950 865 162, e-mail: martina.dittrichova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : /k. ú. Kostelní Lhota, Hořátev /č. parc. 1010/46, 1172/11, 939/12, 1172/12, 13, 14, 15, 16

Název stavby : Výrovka, Kostelní Lhota- Hořátev, oprava nátrží v ochranné hrázi ř.km 5,200 - 7,100

Stavebník : Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Předložená dokumentace : stavební řízení

Zpracovatel PBR : Ing. Šárka Volfová; 07/2017

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 19. 6. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V průběhu prací je nutné řádně označit případné objízďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd (se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m) ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle případnou kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk, nejpozději 15 dní předem.

V případě, že se v místě stavby nachází stávající čerpací stanoviště pro HZS, musí být tato stanoviště zachována.

Upozornění: Požárně bezpečnostní řešení (PBR) musí být opatřeno autorizačním razítkem zpracovatele oprávněného zpracovávat PBR dle §13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a dle § 158 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární


bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


plk. Ing. Luděk Turek
ředitel územního odboru
rada

