



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 088 782
E-mail labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103 914 702 / 0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík : spis.zn.A9473 vedená u Krajského soudu v HK

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
VZD/18/6093

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
08.02.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky	Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy
Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na stavební práce

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr je v objektu SO01, SO02 i SO03 položka „Balvanitá rovnanina z lomového kamene – čedič – HMA 1000/3000 (1 – 3t) s $D_s=1.0$ m“. Po konzultaci s dodavatelem lomového kamene byla zjištěna špatná dostupnost čediče vzhledem k požadované velikosti i celkovému dodávanému množství. Požadovaná velikost jednotlivých kusů čediče je dle vyjádření našich dodavatelů kamene značně neobvyklá. Čedičový kámen požadovaných rozměrů a celkového množství by bylo nutno zajistit od více dodavatelů z odlišných lokalit.

Protože by vzhledem k této skutečnosti došlo pro uchazeče ke komplikaci při dodávce čedičového kamene a tím i k neúměrnému navýšení ceny, které se uchazeči jeví jako neadekvátní, dovolujeme se dotázat, zda zadavatel trvá na uvedené velikosti jednotlivých kusů čedičového kamene tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

Žádáme o vyjádření a přehodnocení požadované velikosti čedičového kamene.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že druh a velikost použitého kamene vyplývá z výkresové dokumentace a specifikace v D.1 Technické zprávy kap. D.1.2.5 Kamenné konstrukce tj. pro balvanitě rovnaniny bude použit kámen žula (případně diorit, granodiorit, gabrodiorit apod.) o velikosti 400 - 1000 mm (dle místa použití). V soupisu prací a dodávek v položkách č. 40 (SO-01), 50 (SO-02) a 29 (SO-03) došlo k přepisu druhu kamene ze žuly na čedič. Správně má být všude žula (případně diorit, granodiorit, gabrodiorit apod.).

Zadavatel poskytuje soupis prací a dodávek s úpravou textu dle výše uvedeného.

V této souvislosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.02.2018 do 09:00 hodin.

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum a hodina: 19.02.2018 09:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Přílohy: Upravený soupis prací a dodávek

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html