



Zadavatel	Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Se sídlem	Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastoupena	Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO	72048972
Název veřejné zakázky	Oprava vodovodního přivaděče
Evidenční číslo VZ	5/2018
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 9. 2. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 3: Tímto Vás žádáme o dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava vodovodního přivaděče“, které vyplynuli z dnešního místního šetření.

1) V soutěžním výkazu výměr je uvedeno potrubí HDPE 100 SDR 11 PN 10 110x10, prosíme tedy o jasnou a přesnou specifikaci tlakové třídy potrubí.

Odpověď č. 3: [Upřesňujeme specifikaci potrubí na HDPE 100 SDR 11 PN 16.](#)

Dotaz č. 4: 2) Součástí Zadávací dokumentace není situační plán či kladečské schéma. Můžeme tedy požádat o jeden s plánků. V položkovém soupisu prací není uvedeno vystrojení, avšak z šetření to vyplynulo.

Odpověď č. 4: Situační plánek je přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek. Položky uvedené v položkovém soupisu prací a dodávek jsou uvedeny včetně práce.

Dotaz č. 5: 3) Veřejná zakázka dle místního šetření vybízí opravu bezvýkopovou technologií, která usnadní rekonstrukci havárie. Můžeme podat soupis prací pro bezvýkopovou technologii rekonstrukce nebo musíme podat i soupis prací na otevřený výkop.

Odpověď č. 5: Zadavatel uvažuje vzhledem k celkovému stáří a stavu pouze nad celkovou výměnou potrubí v uvedeném rozsahu.

V Kladrubech nad Labem dne 12. 2. 2018

Lenka Suchánková
administrátorka veřejných zakázek
Národního hřebčína Kladruby nad Labem