


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ



LEGENDA

- A** – ZÁSYP RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU – HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- B** – OBSYP Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU – HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- C** – LOŽE Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU – UROVNÁNO A ZHUTNĚNO
- D** – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M
- E** – SIGNÁLNÍ VODIČ CYY 4 mm2 UPEVNĚNÝ NA POTRUBÍ
- F** – ŠÍŘKA VÝKOPU PRO POTRUBÍ = 1.00m
- G** – VHODNÉ PAŽENÍ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ
- H** – KONSTRUKCE VOZOVKY
- I** – ZATRAVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÍ A OHUMUSOVÁNÍ BUDE SEJMUTO A ZNOVU OBNOVENO

OBSYP A ZÁSYP HUTNIT PO VRSTVÁCH, ZHUTNĚNÍ MIN. 95% PROCTOROVY ZKOUŠKY

PŘI ZÁSYPU DODRŽET PŮVODNÍ VRSTEVNATOST ZEMINY, V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH VLASTNOSTÍ VÝKOPKU

ZEMINU VYMĚNIT DLE POŽADAVKŮ NORMY ČSN 75 2410 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE


STĚNY VÝKOPU SVAHOVAT MIN. 1:0,5 V MÍSTĚ PRŮCHODU ZDÍ MIN. 1:1

ZÁSYPOVOU ZEMINU NA NÁVODNÍ STRANĚ V MÍSTĚ PRŮCHODU ZDÍ DOPLNIT SYPKÝM BENTONITEM K DOTĚSNĚNÍ

ULOŽENÍ TRUB KANALIZAČNÍCH PVC

Bez měřítka

PŘÍČNÝ ŘEZ – TYP 2



LEGENDA

1	PVC TROUBA KANALIZAČNÍ HRDLOVÁ
2	OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM NEHUTNĚNÝM ZRNA MAX. 15 mm
3	OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM HUTNĚNÝM ZRNA MAX. 15 mm
4	PÍSKOVÝ PODSYP ZRNA MAX. 10 mm
5	ZÁSYP RÝHY SYPANINOU (VE VOZOVCE ŠTĚRKOPÍSKEM)
6	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM

TABULKA ROZMĚRU

DN	l (mm)	B (mm)	L (m)
125	3.2	1000	0.5 1.0 2.0 3.0 5.0
150	4.0	1000	0.5 1.0 2.0 3.0 5.0
200	4.9	1000	0.5 1.0 2.0 3.0 5.0

Vypracoval	Kreslil	Zodp. projektant	Ing. Jaroslav Majíček Podolí č.49 686 04 Kunovice	
Ing. Jaroslav Majíček	Ing. Jaroslav Majíček	Ing. Jaroslav Majíček		
<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>		
Kraj : Zlínský		Okres : Uherské Hradiště		
Investor : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			Datum	08/2017
akce : ČOV STARÉ MĚSTO, REKONSTRUKCE NA PŘEČERPÁVÁNÍ DO KANALIZACE objekt: IO 01 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VČ. ČS			Stupeň PD	ÚZEMNÍ SOUHLAS
			Formát	2A4
			Zakázkové číslo	2017/035
Uložení potrubí			Objekt	IO 01
			č.výkresu	04
			měřítka	-