


PRO ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI DODRŽET
PODMÍNKY ČSN 33 2000-5-52 ČL. 521.N11.13



HLOUBKA ULOŽENÍ KABELÁŽE - X :
VOLNÝ TERÉN X=40cm S MECHNICKOU OCHRANOU
VOLNÝ TERÉN X=70cm BEZ MECHNICKÉ OCHRANY
CHODNÍK X=40cm
KOMUNIKACE X=100cm + CHRÁNIČKA


Před započítím výkopových prací bude provedeno přesné zaměření stávajících inženýrských sítí. Pro uložení kabeláže do země je nutné dodržet podmínky ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005.


LEGENDA ROZVODŮ:

— — — — — TRASA OPTICKÉHO KABELU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- ROZVODY TELEFÓNICA O2 + ČRa + GTS
- STÁVAJÍCÍ KABELOVOD
- ROZVODY VaK (ORIENTAČNÍ ZÁKRES)
- ROZVODY RWE (ORIENTAČNÍ ZÁKRES)
- ROZVODY EOP (ORIENTAČNÍ ZÁKRES)
- ROZVODY ČEZ (ORIENTAČNÍ ZÁKRES)
- ROZVODY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (ORIENTAČNÍ ZÁKRES)



PROFESE: ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
AG COM, a.s. Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice tel.: +420 495 421 312, fax : +420 495 421 108, e-mail: projekce@agcom.cz, www.agcom.cz			 ISO 9001 CERTIFIED QUALITY Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice tel.: 495 421 312 fax : 495 421 108	
NAVRHL:	KRESLIL:	SCHVÁLIL:		
Jaroslav LOBAZ	Jiří MACHÁČEK	Jiří MACHÁČEK		
INVESTOR:	Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové		DRUH DOKUM.:	RDS
AKCE:	Optická trasa (neveřejná datová síť) mezi objektem PLA závod Pardubice (Cihelna 135) a objektem Univerzity Pardubice uzel CESNET (Studentská 84)		ČÍSLO ZAKÁZKY:	Z_091039
PŘÍLOHA:	SLABOPROUD SITUACE		DATUM:	06/2011
			MĚŘITKO:	1 : 1000
ARCHIV:	Z_091039	09103901_400.dwg	POČET FORMÁTŮ:	3x A4
			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY SLP05