



POVODÍ VLTAVY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

„DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 Pocinovice, rekonstrukce úpravy“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
IČO: 70889953
Datová schránka: gg4t8hf

Veřejná zakázka:

Název: DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 Pocinovice, rekonstrukce úpravy
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Ev. číslo zakázky: Z2018-004051

Povodí Vltavy, státní podnik, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, poskytuje v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 2. 2018:

Projekt uvádí, že v dané lokalitě bude nutné provést přeložky kabelů ČEZ a CETIN a odkazuje se na část E. Dokladová část. Tuto část jsem ovšem v dokumentaci nenalezl, je možné ji tedy poskytnout, případně sdělit podmínky, které se týkají těchto přeložek?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že administrativním nedopatřením byly do soupisu prací zahrnuty položky č. 1 Přeložka sloupu NN, č. 2 Přeložka sloupu venkovního vedení NN a č. 5 Přeložka venkovního vedení veřejného osvětlení (vše oddíl SO 103 - Přeložky), které nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené zadavatel současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace uveřejní na profilu zadavatele upravený soupis prací ze dne 19. 2. 2018 a upravené znění smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2018 (do článku I. byl doplněn odstavec 8 a následující odstavce byly přečíslovány).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13. 2. 2018:

Součástí prací na stavbě „DVT Andělice, ř. km 3,200 – 3,800 Pocinovice, rekonstrukce úpravy“ je dle projektové dokumentace a výkazu výměr SO 103 Přeložky. Ve výkazu výměr je v SO 103 uvedeno 5 položek s měrnou jednotkou kpl (předpokládáme komplet).

Chápe uchazeč správně, že do pol. č. 1 má ocenit dočasné přeložení deseti sloupů (5x ČEZ a 5x CETIN) bez přeložení kabeláže?

Chápe uchazeč správně, že do pol. č. 2 má ocenit trvalé přeložení (posunutí) jednoho sloupu s nadzemním vedením NN na úrovni příčného prahu 20 (staničení cca 0,386km) bez přeložení kabeláže?

Chápe uchazeč správně, že do pol. č. 3 a 4 a 5 (pol. 4 a 5 mají shodný název) má ocenit dočasné přeložení vedení veřejného osvětlení tj. demontáž a montáž kabelového vedení a svítidel z trvalých sloupů na dočasné sloupy a zpětnou demontáž a montáž kabelového vedení a svítidel z dočasných sloupů na trvalé sloupy (30 kpl)?

V technické zprávě na str. 20 je uvedeno „Úprava sítě venkovní vedení (CEZ a CETIN) budou provedeny majitelem těchto sítí.“, chápeme správně, že přeložky (převěšení) sdělovacích (telefonních) kabelů a venkovního izolovaného závěsného vedení NN a rozhlasu budou provádět majitelé těchto sítí a uchazeč nemá do rozpočtu tyto práce oceňovat (resp. má ocenit pouze stavbu dočasných nebo trvalých sloupů)?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Viz odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 2. 2018. Zadavatel současně uvádí, že měrné jednotky byly upraveny na 1 kus demontáž a opětná montáž venkovního osvětlovacího tělesa (položka č. 3) a 30 metrů přeložky venkovního vedení veřejného osvětlení na sloup, který přeloží ČEZ (položka č. 4).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 2. 2018:

Prosím o doplnění zadávací dokumentace:

1. Vyjádření správce sítě, projekt a technické řešení přeložky ČEZ.
2. Vyjádření správce sítě, projekt a technické řešení přeložky CETIN.
3. Součástí zadávací dokumentace je položkový výkaz výměr. Žádáme o upřesnění výměr a rozsahu požadovaných prací, které jsou zadány jako komplety. Jedná se o následující položky:

12	15171111R	Záporové pažení	KPL	1
17	17110110R	Provizorní zemní hrázka během stavebních prací	KPL	1
35	943R	Podpěrná konstrukce	KPL	1
1	R_01	Přeložka sloupu NN	KPL	1
2	R_02	Přeložka sloupu venkovního vedení NN	KPL	1
3	R_03	Demontáž a opětná montáž venkovního osvětlovacího tělesa	KPL	1
4	R_04	Přeložka venkovního vedení veřejného osvětlení	KPL	30
5	R_05	Přeložka venkovního vedení veřejného osvětlení	KPL	1

Měrná jednotka „komplet“ je pro stanovení konkrétního rozsahu požadovaných činností a vybavení bez další specifikace nedostatečná a neurčitá.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Položka č. 12 – Záporové pažení (SO 101): Zadavatel uvádí, že v poznámce u položky v soupisu prací je uvedeno množství 322,85 m² 53 ks vrtů pro záporů včetně obetonování.

Položka č. 17 – Provizorní zemní hrázka během stavebních prací (SO 101) Zadavatel uvádí, že v poznámce u položky v soupisu prací je uvedeno množství hrázek 8x, 18 m³/1 hrázku.

Položka č. 35 – Podpěrná konstrukce (SO 102) – Zadavatel uvádí, že se jedná o podpěrnou konstrukci pro lávky a most na výšku do 4 m v půdorysné ploše 110 m².

Bod 1. a 2. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace + položky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (SO 103) – Viz odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 2. 2018 a ze dne 13. 2. 2018.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu pozdního poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace:

Vzhledem k tomu, že zadavatel na základě včas doručené žádosti neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona.

Nový termín lhůty pro podání nabídek:

8. 3. 2018 do 10:00 hodin

Nový termín otevírání nabídek:

8. 3. 2018 od 10:15 hodin

Zadavatel v návaznosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek upozorňuje na související posun zadávací lhůty a s tím spojený posun termínu pro dobu platnosti poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je upravený soupis prací ze dne 19. 2. 2018 a upravené znění smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2018.

V Praze 19. 2. 2018



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční