

Multiaqua s.r.o.
 Veverkova 1343, 1
 500 02 Hradec Králové

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE
-- / 10.2.2017	1091607024	Ing. Zeman / 462 113 161	Česká Třebová / 16.2.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci:


Lukavický potok, 10100958, Letohrad, 1,000-1,750 - rekonstrukce koryta

V zájmovém území se nachází podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN) ve správě ČEZ Distribuce, a.s.. O jeho poloze se informujte na základě žádosti o sdělení k existenci sítí (<https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>)

Souhlasíme s projektovou dokumentací stavby za těchto podmínek:

- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- **podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu**
- podle předložené dokumentace stavba zasahuje do tohoto ochranného pásma, před započítím prací **požádejte o souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení**
- při zásahu do ochranného pásma **požádejte před započítím prací o souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení** (formulář žádosti posíláme v příloze)
- před zahájením zemních prací **požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení** v majetku ČEZ (dle platného sdělení o existenci sítí)
- **zemní práce** do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny **zásadně ručně**, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem **požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ**, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 736005** (křížení, souběhy)
- případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region