


<i>Vypracoval:</i>	<i>Kreslil:</i>	<i>Zodp. projektant:</i>	<i>Ved. odboru PPZ:</i>	 Povodí Ohře státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov odbor PPZ	
Ing. J. Jirásek	Ing. J. Jirásek	Ing. J. Jirásek	Ing. P. Fošumpaurová		
<i>Kraj:</i> Karlovarský		<i>P.Ú.:</i> Cheb			
<i>Investor:</i> Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov					
Kozelský potok - Horní Lipina - opevnění				<i>Datum:</i>	10/2017
				<i>Účel:</i>	DSJ
				<i>Číslo akce:</i>	800 042
				<i>Č. archivní:</i>	Q-05/2017
D.23 Návrh kontrolního a zkušebního plánu					

Činnost: 1.1 Zemní práce					
Položka č.	Předmět kontroly	Kritéria přijatelnosti	Četnost kontroly	Způsob kontroly	Odpovědná osoba - doklad
1	Odvoz přebytečné zeminy na skládku	Prověřit zodpovědnost přejímající osoby	Před zahájením likvidace	Kontrola dokladů	Stavbyvedoucí
2	Výkopy – tvar, úroveň dna	±10 mm / 1m	Před zahájením následné činnosti	Nivelace, lať	Mistr, stavbyvedoucí
3	Převzetí základové spáry	Čistá, prostá výkopku, bez rozbřednutí, únosná, dodržení geometrických rozměrů a úrovně	Před zahájením betonáže/zdění	Nivelace, penetrometr, vizuální	GD, TDI, stavbyvedoucí
4	Násyp, zásyp	Sypanina nesaturovaná, nezmrzlá, nesoudržná	V průběhu provádění zásypů	Vizuální	Mistr
5	Rozprostření ornice	Kontrola požadované mocnosti dle PD	V průběhu provádění prací	Měřením	Mistr
6	Rovinatost konečných terénních úprav	±10 mm / 1 m	Po dokončení činnosti	Lať	Mistr

Činnost: 1.2 Kamenná rovnanina					
Položka č.	Předmět kontroly	Kritéria přijatelnosti	Četnost kontroly	Způsob kontroly	Odpovědná osoba - doklad
1	Kontrola polohového a výškového vytyčení	Dle PD	Před navazující činností	Geodetické zaměření	Mistr, Geodet
2	Kontrola dodržení rozměrů dle PD	Dle PD	Před zahájením prací	Geodetické zaměření, pásmo	Mistr
3	Kontrola základové spáry – únosnost dle PD – kvalita	Dle PD	Před zahájením prací	Vizuální, penetrometr	GD, TDI
4	Kontrola lomového kamene	Dle PD	Každá dodávka	Vizuální	Mistr
5	Rovinatost konstrukce	±50 mm / 3 m	Průběžně	Vizuální, měření	Mistr

Činnost: 1.3 Kamenné zděné konstrukce					
Položka č.	Předmět kontroly	Kritéria přijatelnosti	Četnost kontroly	Způsob kontroly	Odpovědná osoba - doklad
1	Kontrola polohového a výškového vytyčení	Dle PD	Před navazující činností	Geodetické zaměření	Mistr, Geodet
2	Kontrola dodržení rozměrů dle PD	Dle PD	Před zahájením zdění	Geodetické zaměření, pásmo	Mistr
3	Kontrola základové spáry – únosnost dle PD – kvalita	Dle PD	Před zahájením prací	Vizuální, penetrometr	GD, TDI
4	Kontrola lomového kamene	Dle PD	Každá dodávka	Vizuální	Mistr
5	Zdění – kvalita	Provázání zdiva, pohledové vlastnosti	Průběžně	Vizuální	Mistr
6	Zdění – rovinatost	±10 mm / 1 m	Průběžně	Vizuální, měření	Mistr
7	Zdící malta – vlastnosti, pevnost	Dle PD	Každá dodávka	Prohlášení o shodě	Mistr
8	Spárování – kvalita provedení	Dle PD	Průběžně	Vizuální	Mistr

Činnost: 1.4 Kamenné dlažby					
Položka č.	Předmět kontroly	Kritéria přijatelnosti	Četnost kontroly	Způsob kontroly	Odpovědná osoba - doklad
1	Kontrola polohového a výškového vytyčení	Dle PD	Před navazující činností	Geodetické zaměření	Mistr, Geodet
2	Kontrola dodržení rozměrů dle PD	Dle PD	Před zahájením zdění	Geodetické zaměření, pásmo	Mistr
3	Kontrola základové spáry – únosnost a rovinatost dle PD – kvalita	Dle PD	Před zahájením prací	Vizuální, penetrometr	GD, TDI
4	Kontrola lomového kamene	Dle PD	Každá dodávka	Vizuální	Mistr
5	Podkladní vrstvy - štěrkořísek	Dle PD	Každá dodávka	Prohlášení o shodě	Mistr
6	Podkladní vrstvy - beton	Dle PD	Každá dodávka	Prohlášení o shodě	Mistr

7	Kladení kamene – kvalita	Vazba kamenů, průběžné spáry, pohledové vlastnosti	Průběžně	Vizuální, měření	Mistr, TDI
8	Kladení kamene – rovinatost	±10 mm / 1 m	Průběžně	Vizuální, měření	Mistr, TDI
9	Zdící malta – vlastnosti, pevnost	Dle PD	Každá dodávka	Prohlášení o shodě	Mistr
10	Spárování – kvalita provedení	Dle PD	Průběžně	Vizuální	Mistr, TDI