


Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C  
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41):  
část NN: - živé části: zábranou, krytím  
- neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C  
Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)  
VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ

		IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 62700 Brno www.imosbrno.eu tel.: 548 129 111 fax.: 548 129 391		
Vedoucí projektu	Petr Piskoř	Paré		
Zástupce vedoucího projektu	Pavel Kopáček			
Zodpovědný projektant	Bc. Radim Pala <i>R. Pala</i>			
Vypracoval	Bc. Radim Pala			
Kontroloval	Ing. Oldřich Pírek			
Investor	Povodí Moravy, s.p.			
Objednatel	Imos Brno, a.s.			
Akce	REALIZACE OPATŘENÍ NA BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI		Zakázkové číslo	-
Projekt Část	Část B.3 Ošetření přítoku do vodního díla Brno SO 01 Připojka NN		Stupeň	Dokumentace skut. provedení stavby
			Datum	září 2012
			Soubor	-
			Tiskový soubor	RDS_B_8:1_0_420x297
			Formát	A3
Měřítko	1:500			
Příloha	Situace přípojky NN		Číslo přílohy 8.1	Revize 0