

Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C


Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41):

část NN: – živé části: zábranou, krytím

– neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C

Zvýšená ochrana: POSPOJOVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)

VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ

		IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 62700 Brno www.imosbrno.eu tel.: 548 129 111 fax.: 548 129 391			
Vedoucí projektu	Petr Piskoř	Paré			
Zástupce vedoucího projektu	Pavel Kopáček				
Zodpovědný projektant	Bc. Radim Pala <i>Rad. Pala</i>				
Vypracoval	Bc. Radim Pala				
Kontroloval	Ing. Oldřich Pírek				
Investor	Povodí Moravy, s.p.				
Objednatel	Imos Brno, a.s.				
Akce	REALIZACE OPATŘENÍ NA BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI		Zakázkové číslo	-	
Projekt Část	Část B.3 Ošetření přítoku do vodního díla Brno SO 02 Přípojka NN	Stupeň	Dokumentace skutečného provedení stavby		
		Datum	září/2012		
		Soubor	-		
		Tiskový soubor	RDS_B_8_3		
		Formát	2A4		
Měřítko	1:10				
Příloha	Vzorový řez kabelovou trasou	Číslo přílohy	8.3	Revize	0

ULOŽENÍ KABELU NN

