

V Praze dne 25. 4. 2018

Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek a Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

„Pořízení výstavního mobiliáře pro jubilejní výstavu a další výstavní projekty NZM“

zadávanou dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“),
v otevřeném řízení.

Zadavatel, **Národní zemědělské muzeum, s.p.o., IČO: 75075741, sídlo: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7**, prostřednictvím osoby zmocněné jednat jménem zadavatele v právních věcech týkajících se shora uvedené veřejné zakázky na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace mění, doplňuje a vysvětluje zadávací dokumentaci shora uvedené veřejné zakázky a poskytuje k zadávacím podmínkám tuto dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Připojení ze stávajícího rozvaděče na chodbě. Při obhlídce bylo zjištěno několik rezerv na jističích. Lze tyto rezervy využít pro připojení vitrín?

Odpověď 1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že rezervní jističe lze pro připojení osvětlení výstavních vitrín využít.

Dotaz 2:

Kde se vitríny budou rozsvěcet a jak tlačítka/vypínači?

Odpověď 2:

Vitríny se budou rozsvěcet zapojením do zásuvky / přicvaknutím do osvětlovací lišty, resp. obě varianty manuálně modulovým vypínačem v rozvaděči.

Dotaz 3:

Bude požadavek na rozsvěcení části expozice nebo celé expozice najednou?

Odpověď 3:

Ke shora uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že požaduje rozsvěcení celé expozice najednou.

Dotaz 4:

Umístění vypínačů v expozici nebo v zástěnách?

Odpověď 4:

Zadavatel v souvislosti ke shora uvedenému dotazu uvádí, že vypínače nejsou třeba (viz shora uvedené odpovědi – odpověď zadavatele č. 2 tohoto vysvětlení)

Dotaz 5:

V případě umístění některých vitrín v prostoru, jaký je požadavek na přívodní konstrukce?

Odpověď 5:

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky a doplňuje doklady o schéma, jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení (půdorys s pozicemi vitrín) a dále upřesňuje, že většina vitrín bude v prostoru, přičemž dodavatel zvolí propojení osvětlení v rámci několika vitrín tak, aby se dali zapojit buď do nejbližší zásuvky anebo tyto osvětlí prostřednictvím osvětlovací lišty.

Dotaz 6:

Do půdorysu je zapotřebí označit pozice vitrín.

Odpověď 6:

Půdorys s pozicemi vitrín je v příloze tohoto Vysvětlení – viz odpověď zadavatele č. 5 tohoto vysvětlení. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit dispozici uspořádání vitrín ve výstavním sále, nicméně tyto dílčí dispoziční změny nemohou mít vliv na cenu připojení vitrín k el. síti.

Dotaz 7:

Jakou únosnost má mít dno v modulové vitríně?

Odpověď 7:

Zadavatel sděluje, že dno v modulové vitríně má únosnost max. 20 kg.

Dotaz 8:

Jakým způsobem se budou vkládat kazety do zásuvky modulové vitríny?

Odpověď 8:

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že při vkládání kazety se buď zvedne dno při otevřené vitríně, případně se kazety vloží samostatně ze šuplíku otevíratelného pod dnem vitríny při zavřené vitríně.

Dotaz 9:

Jaká je norma bezpečné MDF?

Odpověď 9:

Zdravotní normy ohledně VOC pro MDF neexistují, i zdravotní normy mohou být nedostatečné, proto žádáme, aby při použití MDF či jiného podobného materiálu došlo k celoplošné laminaci (podlepení) všech ploch a hran materiálem typu dibond či kartáčovaný hliník, který zabrání unikání VOC do prostoru vitríny z dlouhodobějšího hlediska.

Dotaz 10:

Jakým způsobem se budou vkládat kazety do zásuvky soklové vitríny?

Odpověď 10:

K výše uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že při vkládání kazety se buď zvedne dno při otevřené vitríně, případně se kazety vloží samostatně ze šuplíku otevíratelného pod dnem vitríny při zavřené vitríně.

Dotaz 11:

Jaká je teplota chromatičnosti osvětlení?

Odpověď 11:

Zadavatel upřesňuje, že teplota chromatičnosti je 3500 K teplá bílá.

Zadavatel rozhoduje o změně zadávacích podmínek a **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:**

Nabídky je možné podávat nejpozději do 16. 5. 2018 do 13:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

Národní zemědělské muzeum, s.p.o
JUDr. Tomáš Nevečeřal, advokát
AK Janstová, Smetana & Nevečeřal
na základě plné moci