

Betonová střešní deska  
s vloženou kari sítí,  
beton C20/25 XC2 (B20),  
rozměry 2600 x 660, tl 100  
- 50, vyspádovaná dozadu

krycí mřížka vyústění odvětrání  
Al nebo nerez,

rozměr 200x200 mm,  
rosteč mřížky min 1 cm

základ z betonu C20/25 XC2 (B20)

hydroizolační asfaltový pás tl. 3,5 mm  
s vložkou ze skelné rohože

odvětrání šachty DN 150 přívod vzduchu

odvětrání sběrné nádrže DN 100

(potrubí odvětrání věst ve stálém sklonu do ČS,

vrapovaná chránička HDPE d = 90 mm  
pro FeZn do HOP

vrapovaná chránička HDPE d = 110 mm  
flexi pro přívodní kabel HDV z RE

kabelová chránička HDPE d = 90 mm (2x),

Pilířek pro rozvaděč s uzamykatelnými  
dveřmi, vnitřní prostor pro rozvaděč  
1200x š 1200x h 400 mm

VNĚJŠÍ ROZMĚR ZDĚNÉHO PILÍŘKU:  
(v 2200x š 2400x h 640) mm,  
provedení bílá cihla VPC 29x14x6,5 cm  
na VPC zdící maltu

krabice KSK 125  
a ekvipotenciální  
svorkovnice EPS1

2x kabelová průchodka DN110

POZN.:

DODÁVKOU ELEKTRO JSOU POUZE CHRÁNIČKY  
PRO KABELOVÁ VEDENÍ, NE PRO OSVĚTLENÍ  
ŠACHET.

Napěťová soustava 230/400V AC 50Hz

Ochrana PND: Automatickým odpojením od zdroje  
doplňena proudovými chrániči a pospojováním

|   |   |  |   |         |           |                          |
|---|---|--|---|---------|-----------|--------------------------|
| Proj.:  | Vyprac.: P.Vondrášek,DiS.                                   | <div>VONDRÁŠEK</div> <div>Projektování<br/>elektrických<br/>zařízení</div> <div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div> |   |         |           |                          |
| Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5 |   |  |   |         |           |                          |
| Kraj :  | Jihočeský   | Obec: České Budějovice   |   |         |           |                          |
| Akce:   | Areál jezu České Vrbné<br>odkanalizování provozního objektu |  | Stupeň : dokumentace pro provádění stavby |         |           |                          |
|   |   |  | Č.zakázky :                               | 2017-10 | Vyhotov.: | Číslo výkř.<br><br>D.3.5 |
|   |   |  | Datum :                                   | 01/2018 |           |                          |
| Obsah:  | PROVEDENÍ PILÍŘKU ČS  |  | Měřítko :                                 |         |           |                          |