



POD000151722

Povodí Odry, státní podnik	
závod 1 - Opava, Kolofíkovo nábřeží 54	
Č.j.: 07731/	Spisová zn.: 140/2-2865/2017
Došlo:	22.05.2017
Přílohy: Skartační znak a třída:	
Přiděleno:	Ti-uklapaní
Datum:	22.5.2017
Podpis:	

Povodí Odry, státní podnik
Závod 1, Opava
Kolofíkovo nábř.. 54
747 05 Opava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1092192961VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh / 17.05.2017

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) venkovního vedení VN 22 kV s názvem:

„Osoblaha – Jindřichov km 22,00- 27,500 – udržovací práce na vodním toku“,
parc.č. dle předložené PD v kat. území Arnultovice u Jindřichova a Jindřichov ve Slezsku. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby v tomto OP dle předložené projektové dokumentace za následujících podmínek:
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS
- výkopové práce nebudou prováděny blíže jak 3m od podpěrných bodů VN a 1,5m od podpěrných bodů NN. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN/NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů
- každé případné poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s., je nutno neprodleně oznámit na místně příslušné pracoviště ČEZ Distribuční služby nebo na poruchovou linku tel.č.: 800 850 860.

- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby**
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost toho to vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem




ČEZ Distribuce, a. s.
 Děčín, Děčín IV-Podmokly
 Teplická 874/8
 PSČ 405 02
 IČ: 247 29 035 212.

Ing. Miroslav Broskevič

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku - region Morava