

Uherské Hradiště

12. červenec 2017

Zápis o projednání projektové dokumentace na umístění zrušení ČOV u nemovitosti a nahrazení jímkou na vyvážení

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Uherské Hradiště nemá námitek proti umístění zrušení ČOV u nemovitosti a nahrazení jímkou na vyvážení

Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

který se bude nacházet v katastrálním území

Babice u Uherského Hradiště

parcelní číslo

1387/1, 1308/2

Domek lze napojit na veřejný vodovod vodovodní přípojkou z PE Ø

a osazením vodoměru

Q3 4 (Qn 2,5)

, který bude umístěn

~~O provedení vodovodní přípojky požádá stavebník Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. vyplněním tiskopisu „Žádost o zřízení vodovodní přípojky – přihláška k odběru vody. Zemní práce si stavebník provede sám na vlastní náklady. Rýha výkopu musí být kolmo na dům v hloubce 1,3 m. Osový souběh s ostatními podzemními vedeními musí být minimálně 1,0 m. Ostatní podrobnosti budou dohodnuty při vytýčení vodovodní přípojky za přítomnosti stavebníka a zástupce Slováckých vodáren a kanalizací, a. s.~~

~~Vodovodní přípojka bude vybudována za předpokladu, že v zájmovém území plánované výstavby je vodovodní řad již vybudován. V opačném případě si stavebník zajistí zásobení pitnou vodou z vlastního zdroje.~~

~~Doporučujeme potrubí vod. přípojky uložit v celé délce do chráničky z důvodu vyloučení budoucího zásahu do terénu při odstraňování případné poruchy vodovodní přípojky.~~

~~Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace neobsahuje terénní úpravy včetně oplocení rodinného domku, musí být PD terénních úprav a oplocení samostatně projednána před jejich realizací na SVK, a. s. Uherské Hradiště.~~

~~Před zahájením prací investor požádá SVK, a. s. Uherské Hradiště provoz vodovodů o vytýčení sítí, které bude provedeno za úhradu na základě objednávky.~~

K realizaci stavby nemáme námítky.

Stavbou nedochází ke styku se zařízením v majetku nebo provozování naší a. s. (kanalizace pro veřejnou potřebu).

Stavba se nachází v PHO 2b vodního zdroje Kněžpole. Požadujeme aby investor doložil na SVK, a. s. Uherské Hradiště osvědčení o vodotěsnosti plastové jímky na vyvážení.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšavkou 290, Sady Uherské Hradiště
Technický úsek
-12-

Kopii vyjádření a orazítkovanou PD vodovodní přípojky předloží stavebník k žádosti o zřízení vodovodní přípojky !

Vyřizuje : Ing. Juříčková, Macků (tel. 572 530 232, 572 530 216)