

Č. j.: 512 / 1016 / 2017
Vyřizuje: ing. Juříčková
Tel.: 572 530 232
E-mail: iva.jurickova@svkuh.cz

Ing. Jaroslav Majíček
Budovatelská 4796
760 05 ZLÍN 5

V Uh. Hradišti 2017-08-15

Vyjádření k PD pro ÚS – „ČOV Staré Město, rekonstrukce na přečerpávání do kanalizace (KP pro objekt plavební komory Povodí Moravy, s. p.)“

Na SVK, a. s. Uh. Hradiště byla předložena PD pro územní souhlas, která řeší úpravu stávající likvidace splaškových vod z objektu plavební komory Povodí Moravy, s. p. umístěného na parcelách 1342/1 a 1342/1 v k. ú. Staré Město. Předpokládaný termín realizace je 10/2017. Investorem akce je podnik Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno.

Jedná se o novou stavbu přípojky splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a současně zrušení a likvidaci stávající a technicky nevyhovující ČOV. Stávající ČOV včetně vyústění do Baťova kanálu bude zrušena, na jejím místě bude vybudována čerpací stanice ČS, ze které bude splašková voda odváděna výtlačným potrubím D 63 x 5,8 mm z PE do nové ukladňovací šachty Š1. Dále bude provedena kanalizační přípojka jako gravitační z trub PVC DN 150, SN 10 v délce 4,8 m. Napojení gravitační části kanalizační přípojky bude provedeno do stěny stávající šachty na kanalizaci Š 722. Šachta Š 722 bude upravena tak, aby splaškové vody nevytékaly na stupadla.

Navržená výstavba nové kanalizační přípojky od objektu plavební komory se dotýká součástí čerpací stanice ČS 5 UH-Rybárny, dvou výtlačných potrubí DN 200 a odlehčovací stoky „AVI“. Průběh sítí je v situaci orientačně zakreslen.


SVK, a. s. Uh. Hradiště s realizací nové KP pro objekt plavební komory souhlasí za níže uvedených podmínek:

1. Výstavba kanalizační přípojky musí být dle zásad ČSN 756101.
2. Křížení musí být dle zásad ČSN 736005.
3. Upozorňujeme, že napojení kanalizační přípojky bude provedeno do stěny stávající revizní šachty Š 722. V šachtě požadujeme přípojku osadit spadišťovým setem pro vnitřní osazení (např. Funke-ILA).
4. Před napojením kanalizační přípojky do stěny revizní šachty musí být provedena kontrola umístění stupadel. V případě, že stupadla zasahují do místa napojení je nutno provést úpravu šachty
 - bude upraveno otočení horního šachtového kónusu
 - budou osazena nová stupadla pro vlez
 - vyrovnávací prstenec upravované kanalizační šachty bude vymazán hydroizolační směsí
 - po napojení kanalizační přípojky bude osazen v revizní šachtě spadišťový set pro vnitřní osazení

5. Realizace napojení kanalizační přípojky do stěny šachty veřejné kanalizace je možno až na základě žádosti o zřízení přípojky (informace Vám podá za provoz kanalizací pan Tomáš Hampl, pan ing. Tomáš Černý, tel. čís. 572 530 146) a investor musí uzavřít se SVK, a. s. Uh. Hradiště smlouvu na odvádění odpadních vod (informace Vám podá paní Konečná tel. čís. 572 530 285).
6. Místo napojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být před záhozem odsouhlaseno pracovníkem provozu kanalizací Uh. Hradiště naší akciové společnosti – pan Tomáš Hampl, pan ing. Tomáš Černý, tel. čís. 572 530 146.
7. Kanalizační přípojka včetně areálových rozvodů splaškové kanalizace musí být zaměřena v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.
8. Před zahájením prací musí investor stavby požádat SVK, a. s. provoz kanalizací Uh. Hradiště o vytýčení našeho zařízení, které bude provedeno za úhradu na základě objednávky a o tomto musí být sepsán zápis ve stavebním deníku - informace Vám podá za provoz kanalizací pan ing. Černý a pan Hampl tel. čís. 572 530 146.
9. Kanalizační zařízení nesmí být dotčeno. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.
10. Po dokončení akce je nutno opět přizvat zástupce provozu kanalizací ke kontrole provozuschopnosti našeho zařízení.
11. K datu uvedení stavby do trvalého provozu doloží zhotovitel protokol (zápis ve stavebním deníku) o vytýčení sítí naší a. s. před zahájením prací. V případě, že byla stavba provedena bez vytýčení kanalizačního zařízení v majetku a provozování naší a. s., musí být provedena kontrola skutečného umístění zařízení na místě stavby (vizuální kontrola, kopaná sonda, ...) a o tomto bude proveden zápis.

SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí se stavbou v ochranném pásmu kanalizačních stok a čerpací stanice ČS 5 UH-Rybárny. Souhlas je podmíněn výše uvedenými body vyjádření.

S pozdravem

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšavkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

-1-

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Přílohy

PD orazítkovaná