

Váš dopis zn.

Náše značka 16-05365

Vyřizuje Korda Pavel

Telefon +420 775 857031

GSM brána +420 606 736008

E-mail korda@vakna.cz

Datum 3.10.2016

Ing. Jaroslav Branda - ATELIER M
Krausova 215
549 32 Velké Poříčí


zkapacitnění toku Velké Poříčí

s.p.č. 203 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/1 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/3 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/4 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/5 Velké Poříčí, p.p.č. 1137/7 Velké Poříčí, p.p.č. 1138/1 Velké Poříčí, p.p.č. 1139/2 Velké Poříčí, p.p.č. 1140/2 Velké Poříčí, p.p.č. 1144/2 Velké Poříčí, p.p.č. 1144/3 Velké Poříčí, p.p.č. 1144/6 Velké Poříčí, p.p.č. 1153/1 Velké Poříčí, p.p.č. 1155 Velké Poříčí, p.p.č. 1156 Velké Poříčí, p.p.č. 1553/7 Velké Poříčí, p.p.č. 1603/1 Velké Poříčí

K uvedené stavbě jsme se vyjádřili v rámci územního řízení dne 8. 3. 2016 pod č.j. 16-01028.

S vydáním stavebního povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VaK Náchod, a.s. Vytyčení zajistí (p. P.Hejzlar, tel.: 606 754 303).
2. V celé délce úpravy terénu v ochranném pásmu podzemních zařízení ve správě VaK Náchod a.s. musí být zachována stávající niveleta povrchu.
3. Zemní práce v ochranném pásmu našich sítí musí být prováděny ručně. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace od vnějšího líce stěny potrubí je vymezeno vodorovnou vzdáleností a to: do průměru 500 mm včetně – 1,5 m; nad průměr 500 mm 2, 5 m. Pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m.
4. Pokud při realizaci jakékoliv stavby dojde ve vzdálenosti menší než 1 metr od vodovodního nebo kanalizačního potrubí k odtěžení zeminy pod úroveň dna potrubí, bude daný úsek potrubí na náklady investora stavby vyměněn.
5. Požadujeme provedení kontroly souběhu a křížení vedoucím provozního střediska vodovodů (M. Zeman, tel.: 491 541 205). O provedené kontrole musí být proveden samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.


Ing. Pavel Korda
vedoucí oddělení TPC

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Náchod, Kladská 1521, PSČ 547 01

Zápis v Obchodním rejstříku je proveden u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 967

Bankovní spojení
14504883/0300

IČO 48172928
DIČ CZ48172928

Tel. 491 419 200
Fax 491 419 267

E-mail info@vakna.cz
Web www.vakna.cz

IDDS d7tgx37
Stránka 1 / 1

K č.j. 16-05365

V NÁCHODĚ

3. 10. 2016

Nachod

Vodovody a kanalizace Nachod, a.s.

provazní útvar

547 01 Nachod, Kladská 1521

DIC QZ48172928 ©

PŘELOŽKA PVC160; 233M
PŘELOŽKA SLP; 178M

