

## Zápis

**z výrobního výboru konaného dne 19. 9. 2016 na akci Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000-0,340, č.a. 219160028-2. etapa**

Jednání proběhlo v kanceláři firmy EBM ve Velkém Poříčí od 9:00 do 11:30. Předmětem jednání byla 2. etapa výstavby tj. ř. km. 0,0606-0,33650.


Projektant předložil situaci, podélný profil, příčné řezy a vzorové řezy ve variantách.

Bylo dohodnuto:

- Dílo bude rozděleno na objekty a podobjekty dle jednotlivých typů konstrukcí (opěrné zdi, rámy, zemní koryto,...) oplocení bude děleno na objekty dle budoucích majitelů, kterým bude oplocení předáváno.
- Jednotlivé podobjekty budou i u pročištění na cizích pozemcích a to rozděleny dle vlastníků.
- Manželé Prouzovi byli seznámeni s možnostmi řešení opěrné zdi, kdy jim byly předloženy dvě varianty technického řešení. Prvním návrhem je výměna stávající opěrné zdi za shodnou s návrhem ostatních opěrných zdí s kamenným obkladem. Druhým návrhem je zachování stávající opěrné zdi zastabilizované novým „u“ žlabem zahloubeným na novou navrženou nivelitu. Manželé si vzali týden na rozmyšlenou.
- Opěrné zdi budou provedeny s kamenným obkladem z vodovzdorného pískovce. Tl. obkladu 200 mm, vrch bude opatřen železobetonovým parapetem. Zdi budou z betonu C 30/37 XF3
- Ze strany EBM bude navržen demontovatelný plot pro usnadnění budoucí údržby.
- Meandrující kyneta v lichoběžníkovém korytě bude provedena pouze zemní bez další stabilizace.
- Zemní koryto bude mít opevněnou patu a ze shodného materiálů budou provedeny i příčné prahy.
- Jednotlivé části tuhých konstrukcí budou zavázány proti podemletí.
- Výkupy pozemků budou provedeny po hranu koryta.
- Pohoz nebo jiné opevnění dna nebude navrženo.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je presenční listina.

Zápis vypracoval: Ing. Jaroslav Branda a Ing. Tomáš Kuřátko



# Presenční listina

z jednání konaného dne 19. 9. 2016 na akci Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta,

[illegible]