



Městský úřad Náchod

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

odbor životního prostředí
odloučené pracoviště Palachova 1303

Sp.zn.: KS 2717/2016/ŽP/Na/Čs/V2
Čj.(Če): MUNAC19457/2016/ŽP
Vyřizuje: Hynek Navara
Telefon: 491 405 457
e-mail: hynek.navara@mestonachod.cz

Náchod 04.04.2016

IČO : 00272868
ID DS: gmtbqhx

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 17. února 2016 žádost Městyse Velké Poříčí, Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí (dále jen „žadatel“) o závazné stanovisko k zamýšlené stavbě „*Protipovodňová opatření na vodním toku Křepelka v k.ú. Velké Poříčí*“.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace pod výše uvedeným názvem ve stupni k územnímu řízení, kterou zpracoval a ověřil Ing. Jaroslav Branda, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 0600865, v prosinci 2015 pod zak. č. 5/ÚŘ/2015.

Projektová dokumentace řeší dva objekty: SO 1 – zkapacitnění koryta toku Křepelka a SO 2 – údržba – pročištění. Účelem navržených opatření je bezpečné převedení povodňových průtoků v drobném vodním toku (IDVT 10168063) - místní název Křepelka zastavěným územím.

SO 1 navrhuje zkapacitnění koryta vodního toku v několika úsecích podle průtočnosti a dle navržených typů profilů pro zkapacitnění. V úseku 0,000 – 0,038 (pod parkovištěm u firmy ATAS) je navrženo zatrubení železobetonovým rámy o světlosti 3,3 x 1 m, které nahradí původní zatrubení vodního toku DN 1000 a DN 1100. Úsek 0,038 – 0,064 (propustek pod komunikací III/3032) bude řešen v samostatné akci pod názvem „III/3032 Velké Poříčí– propustek km 0,728“, kdy investorem je Královéhradecký kraj. Úsek 0,064 – 0,089 bude upraven nábrežní zídou. V úseku 0,091 – 0,110 jsou navrženy nábrežní zídky. V úseku 0,110 – 0,131 je navrženo zkapacitnění stávajícího zatrubení novými rámy o světlosti 3,3 x 1 m. V úseku 0,131 – 0,164 jsou navrženy nábrežní zídky z důvodu stísněných poměrů. V úseku 0,170 – 0,258 je navržen otevřený lichoběžníkový profil s opevněnou patou o šířce dna 1. V úseku 0,258 – 0,283 dojde k pročištění koryta v původní trase.

Celková délka SO 1 je 283 m. Po dokončení úprav bude kapacita koryta na Q_{50} až Q_{100} .

SO 2 řeší pročištění koryta v délce 54 m (po výstní objekt rybníku „Homolka II“). Jedná se o odstranění sedimentu (pročištění koryta) v původní trase. Současně budou odstraněny z koryta keřovitě rostoucí vrby a rákos. Získaný materiál bude rozprostřen podél koryta. Po pročištění bude mít koryto lichoběžníkový profil o šířce dna 0,6 m.

Celý záměr má být vybudován na pozemkových parcelách číslo 1137/1, 1137/3, 1137/4, 1137/5, 1137/7, 1138/1, 1139/2, 1140/2, 1144/2, 1144/3, 1144/6, 1153/1, 1155, 1156, 1603/1 a stavební parcele číslo 203 v k.ú. Velké Poříčí. Celková délka protipovodňových opatření je Investorem je žadatel.

K výše uvedené žádosti vydal správní orgán sdělení čj. MUNAC14156/2016/ŽP ze dne 8.3.2016, ve kterém požadoval žádost a projektovou dokumentaci doplnit. Následně bylo správnímu orgánu doručeno oznámení Městského úřadu Hronov, odbor výstavby o zahájení územního řízení na výše uvedenou stavbu. K tomuto oznámení správní orgán vydal nesouhlasné závazné stanovisko (čj. MUNAC14370/2016/ŽP ze dne 8.3.2016), neboť dosud neodsouhlasil projektovou dokumentaci k územnímu řízení.

Na tomto základě bylo u správního orgánu dne 10.3.2016 jednání, kde byly zejména ze strany ochrany přírody a krajiny upřesněny požadavky na úpravu projektu. Současně bylo dohodnuto, že žadatel prostřednictvím projektanta předloží doplněk k projektové dokumentaci, kde budou dohodnutá opatření zanesena. Dne 18.3.2016 byl předložen doplněk k projektové dokumentaci a dále bylo předloženo kladné stanovisko správce povodí a vodního toku Křepelka, čj. PVZ/16/5661/Vn/0 ze dne 14.3.2016.

K výše uvedenému záměru a k probíhajícímu územnímu řízení vydává správní orgán následující závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

1. **Z hlediska vodního práva** podle ustavení § 104 odst. 9 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), je shora uvedený záměr možný za těchto podmínek:
 - Navržené protipovodňové opatření je vodním dílem, k jejichž provedení je třeba stavební povolení dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona. K vydání povolení je příslušný správní orgán.
 - Vzhledem k tomu, že v rámci stavebních prací budou upravována (zkapacitňována) některá vodní díla, která nejsou ve vlastnictví žadatele, musí být před vydáním stavebního povolení projednány podmínky a způsob majetkoprávního vypořádání ke stávajícím vodním dílům a dotčeným pozemkům.
 - Při provádění stavebních prací musí být zabráněno padání stavebního materiálu do koryta vodního toku. V případě, že k tomu dojde, musí být tento neprodleně odstraněn.
 - Před započítím prací na stavbě musí investor disponovat schváleným povodňovým plánem a havarijním plánem pro období výstavby. Tyto dokumenty budou odsouhlaseny podnikem Povodí Labe, státní podnik. Ke schválení povodňového plánu je příslušný Městys Velké Poříčí, ke schválení havarijního plánu je příslušný správní orgán.

Zároveň správní žadateli, kterým je Městys Velké Poříčí, IČO 00654451, se sídlem Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí

uděluje souhlas,

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona **k provedení SO 2**, který je součástí akce „*Protipovodňová opatření na vodním toku Křepelka v k.ú. Velké Poříčí*“, na pozemkových parcelách číslo 1144/2, 1144/6, 1144/3 v katastrálním území Velké Poříčí, v kraji Královéhradeckém, okrese Náchod, obci Velké Poříčí, který bude realizována v korytě vodního toku Křepelka (IDVT 10168063), v ř. km 0,283 – 0,336, ČHP 1-01-03-036, orientační souřadnice místa záměru X 1018707, Y 611773 (S-JTSK).

Udělený souhlas správní orgán, v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 vodního zákona, podmiňuje následujícími podmínkami:

- nutný přístup do koryta vodního toku, způsob a místo uložení získaného materiálu musí být odsouhlaseno vlastníky dotčených pozemků.

- získaný materiál bude na břeh vodního toku uložen takovým způsobem, aby při zvýšených průtocích a při přívalových srážkách nedocházelo k jeho splavování zpět do vodního toku.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že výše uvedený záměr je situován do koryta vodního toku Křepelka, vyžaduje shora uvedený záměr souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, který správní orgán žadateli udělil.

2. **Z hlediska ochrany přírody a krajiny** správní orgán jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v úplném znění (dále jen „zákon“), **podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona Městysu Velké Poříčí, Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí (IČO 00654451), uděluje souhlas k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku potoka Křepelky – k akci: „Protipovodňová opatření na vodním toku Křepelka v k.ú. Velké Poříčí“** na pozemcích p.č. 1137/1, 1137/3, 1137/4, 1137/5, 1137/7, 1138/1, 1139/2, 1140/2, 1144/2, 1144/3, 1144/6, 1153/1, 1155, 1156, 1603/1 a stavební parcele číslo 203 v k.ú. Velké Poříčí, která bude realizována v korytě vodního toku Křepelka (IDVT 10168063) za následujících podmínek:

a) V dalším stupni projektové dokumentace bude v úseku km 0,194 – 0,283 navrženo rozšíření koryta vodního toku na úkor jeho zahloubení. Kamenná rovnanina bude omezena pouze na stabilizaci pat svahů.

b) V dalším stupni projektové dokumentace upřesněn rozsah odstraňované zeleně s tím, že vrby rostoucí na břehové hraně mimo koryto vodního toku budou pouze ořezány. Dále bude doplněn návrh náhradní výsadby geograficky původních druhů dřevin (olše lepkavá, vrby) v poměru 1:1 k odstraňovaným dřevinám.

Větší prostorový rozsah upraveného vodního toku v km 0,194 – 0,283 využívající celou plochu lokálního biokoridoru ÚSES poskytne obdobnou nebo i větší průtočnou kapacitu jako u navrhované stavby a zároveň se tím vytvoří více možností pro rozvoj členitějšího charakteru koryta v rámci vymezeného prostoru s příznivým dopadem na zachování ekologicko-stabilizační funkce vodního toku a přírodě blízkého ekosystému. Vytvoření vlastní kynety vodního toku je možné po zhotovení širokého koryta ponechat přirozenému vývoji, případně provést její vymodelování (o šířce cca 600 mm) přírodě blízkým způsobem.

Odpovídající návrh náhradní výsadby bude kompenzovat ekologickou újmu vzniklou pokácením stromů a keřů v trase stavby.

3. **Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu odpadového hospodářství a z hlediska správní správy lesů a ochrany ovzduší není připomínka.**

otisk úředního razítka

Městský úřad Náchod
odbor životního prostředí
547 01 N Á C H O D
6

Ing. Ondřej Poul
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost Jolana Peukarová

Na vědomí:

- 1) Městys Velké Poříčí, Náměstí 561, 549 32 Velké Poříčí (IČO 00654451)
- 2) Ing. Jaroslav Branda, Palackého 517, 549 31 Hronov (IČO 13541072)

Dotčený správní orgán:

(doporučeně)

Městský úřad Hronov, odbor výstavby, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČO 00272680)

Počet listů/počet příloh: 2/0