



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Areál jezu České Vrbné – odkanalizování objektu

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo zadavatele: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_10291.html

Předmětná veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce je zadávána v souladu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v řízení pro zadání VZMR na základě otevřené výzvy, které bylo zahájeno 26. 4. 2018.

Zadavatel poskytuje v souladu s bodem N výzvy k podání nabídky následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek ze dne 10. 5. 2018

V souladu s výzvou k podání nabídky Vás žádáme o vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek. V objektu IO 03 Přípojka NN jsou ve výkazu výměr položky č. 34 (rozvaděč R1A), 35 (rozvaděč RM) a 36 (rozvaděč RVJ). V projektové dokumentaci není specifikace vybavení rozvaděčů. Žádáme Vás o doplnění zadávací dokumentace o podrobnou specifikaci vybavení rozvaděčů projektovou dokumentací se schématy rozvaděčů. Bez těchto doplnění nelze ocenit uvedené rozvaděče.

Vysvětlení zadávacích podmínek:

IO 03 Přípojka NN pol. 34 – rozvaděč R1A

Jedná se o stávající rozvaděč zabudovaný v kamenné zdi přístavišti v místě měřicí a předávací šachty. Do tohoto stávajícího rozvaděče bude doplněn jistič pro napájení RVJ – tento jistič je předmětem položky 34.

IO 03 Přípojka NN pol. 36 – rozvaděč RVJ

Jedná se o novou skříň vedle R1A určenou pro zabudování vyhodnocovací jednotky indukčního průtokoměru ve standardu jako Comac Cal Flow 40, Tato jednotka je součástí dodávky indukčního průtokoměru a je i s průtokoměrem oceněna kompletem v IO 01 Kanalizace položkou č. 77.

IO 03 Přípojka NN pol. 35 – rozvaděč RM

Položka č. 35 zahrnuje stavební část pilíře vedle čerpací stanice, do kterého bude osazen technologický rozvaděč RM (pro čerpací stanici) a rozvaděč RT (telemetrická stanice). Vybavení rozvaděčů včetně skříní je předmětem dodávky technologie čerpací stanice, které je oceněno kompletem v IO 02 Čerpací stanice položkou č. 32 podle specifikace v soupisu stavebních prací a dodávek na str. 7.

Podrobná specifikace vybavení rozvaděčů je uvedena v technických zprávách k jednotlivým inženýrským objektům. Protože všechny rozvaděče jsou součástí kompletní dodávky technologie, nebyla vypracována jejich podrobná schémata.

V Praze dne 11. 5. 2018



Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční

