

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VIII

### Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

#### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací**  
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2018-012170**  
spisová značka zadavatele: **NZMDOS1217**  
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

#### **ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:**

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**  
IČO: 75075741  
se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7  
(dále jen „**zadavatel**“)

#### **ZÁSTUPCE ZADAVATELE:**

**Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**  
IČO: 28360125  
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00  
tel.: +420 541 211 528  
e-mail: zakazky@akfiala.cz  
ID datové schránky: vb7kdaz  
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

**V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje, příp. mění nebo doplňuje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:**

#### **Dotaz č. 1**

#### **Výkaz výměr 05 – Přípojka horkovodu**

2	M	713111	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 108-60	M	90,000
---	---	--------	---	---	--------

Ve výkaze je uvedena izolace na potrubí DN 100, v projektu se ale takové potrubí nenachází a délka potrubí také neodpovídá.

Dále je v projektu uveden zchlazovací díl, ten chybí ve výkaze výměř.

Dotaz:

Prosíme o revizi výkazu výměř a zaslání výkazu, který odpovídá projektu.

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel upravil soupis prací a příkládá jej k tomuto Vysvětlení. Zadavatel provedl následující změny položek v Přípojce horkovodu: položka 1-8 je zrušena, nově jsou vloženy položky č. 64-68.

### **Dotaz č. 2**

V oddílu Technika prostředí staveb – D1.4.3 – Ústřední vytápění ve výkresu D.1.4.3\_04 – Funkční schéma vytápění (viz příloha) se nachází dvě čerpadla označená S7-1 (DN 50) a S7-2 (DN 32), které nejsou nikde blíže specifikovány a CHYBÍ ve výkazu výměř. Žádáme o doplnění.

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Tyto položky jsou součástí dodávky kompaktní PS - viz legenda KPS, tudíž nemohou být specifikovány samostatně. Jejich návrh podléhá výrobcí KPS jako celku (stejně jako desk. výměníky, regul. ventily atd.).

### **Dotaz č. 3**

V oddílu Technika prostředí staveb – D1.4.3 – Ústřední vytápění ve výkresu D.1.4.3\_04 – Funkční schéma vytápění (viz příloha) a rovněž v technické zprávě je navržena expanzní nádoba 200l, ale ve výkazu výměř chybí. Žádáme o doplnění.

### **Odpověď na dotaz č. 3**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Tyto položky jsou součástí dodávky kompaktní PS - viz legenda KPS, tudíž nemohou být specifikovány samostatně. Jejich návrh podléhá výrobcí KPS jako celku (stejně jako desk. výměníky, regul. ventily atd.).

### **Dotaz č. 4**

Ve výkazu výměř pro ZTI je položka 31 popsána:

„Černá samolepící fólie na nalepení na tepelnou izolaci vedenou volně v prostoru - dodávka + montáž“ jedná se o výměřu 806m<sup>2</sup> tedy ne zanedbatelnou položku. Žádáme zadavatele, aby vysvětlil a specifikovat blíže o jakou folii jde.

#### **Odpověď na dotaz č. 4**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Černá folie - jedná se o klasickou plastovou fólii, např. používanou pro reklamní účely.

**Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném k 29.05.2018; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.**

#### **ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek: do 06.06.2018, do 15:00 hod.

Zadavatel informuje, že místo pro podání nabídek ani termín a místo otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 29.05.2018

---

**Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**  
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o.  
Mgr. Jan Tejkal, advokát  
společník a jednatel