


Rozváděč	RB
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-C-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	plastový
Provedení	nástěnný
Přívod / vývody	shora / nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	36 MODULŮ
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 40 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	normální
Pi [kW]	11
Pm [kW]	7

Vypracoval :	ING. PETR HANÁČEK	ING.RICHARD NAVRÁTIL 686 05 UH. HRADIŠTĚ IČO 47351403	
Projektant :	ING. RICHARD NAVRÁTIL		
Investor :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI v.v.i., STRNADY 136, 252 02 JÍLOVIŠTĚ		
Místo stavby :	VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI v.v.i., NA ZÁHONECH 601, 686 04 KUNOVICE		
Stavba : REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ KOTELNY A OTOPNÉ SOUSTAVY VS KUNOVICE		Datum :	04/2018
		Stupeň PD :	DSP
		Zak.číslo :	
Obsah : D.1.4.5 ELEKTROINSTALACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, ROZVÁDĚČ RB		Měř. :	D.1.4.5.7
		-	



OBVOD č.	01		02		21	22	23	24		42		44	44.1
Pi /kW/	0,3				0,4	0,4	0,4	0,4		5,0		2,0	

NÁZEV

ROZVÁDĚČ RB

LISTŮ 02 LIST 02