





– PRO VEDENÍ SPALIN BUDOU POUŽITY KOMPONENTY KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU RICOMGAS
– KOMPONENTY KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU BUDOU UPŘESNĚNY DLE NABÍDKY RICOMGAS

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1 – KONDENZAČNÍ KOTEL STACIONÁRNÍ 170kW – 2 ks
– KONDENZAČNÍ KOTEL STACIONÁRNÍ 130kW – 1 ks

2 – SDRUŽENÝ ODVOD SPALIN OD KASKÁDY KOTLŮ 2x170kW, 1x130kW–ø300 – 1ks

NOVÝ ODVOD SPALIN NEREZ

Stupeň:	DPS		
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř		
Vypracoval:	René Kubricht		
Místo: Teplice		Kraj: Ústecký	
Stavebník: Povodí Ohře Chomutov			
Akce: **Modernizace zdroje tepla střediska Povodí Ohře, s.p. Teplice, Novosedlická 758**			
Název: **Plynová kotelna Dispozice spaliny**			
Archivní číslo:			

DRAKISA

Zakázkové číslo:	ZAK2017024
Datum:	02/2018
Formát:	A3
Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: **D.1.4.1.12**